


## EB 8310-6

### Originalanleitung



### Pneumatische Antriebe Typ 3271 und Typ 3277

Antriebsfläche: 240<sup>1)</sup>, 350 und 700<sup>1)</sup> cm<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Diese Dokumentation ist für Bestandsgeräte dieser Antriebsflächen noch gültig.

## Hinweise zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung

Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren Montage und Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich für den Umgang mit SAMSON-Geräten. Die bildlichen Darstellungen und Illustrationen in dieser EB sind beispielhaft und daher als Prinzipdarstellungen aufzufassen.

- ⇒ Für die sichere und sachgerechte Anwendung diese EB vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
- ⇒ Bei Fragen, die über den Inhalt dieser EB hinausgehen, After Sales Service von SAMSON kontaktieren (aftersaleservice@samsongroup.com).



Gerätebezogene Dokumente, wie beispielsweise die Einbau- und Bedienungsanleitungen, stehen im Internet zur Verfügung:

► <https://www.samsongroup.com/de/downloads/dokumentation>

## Hinweise und ihre Bedeutung

### **GEFAHR**

*Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen*

### **WARNUNG**

*Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können*

### **HINWEIS**

*Sachschäden und Fehlfunktionen*

### **Info**

*Informative Erläuterungen*

### **Tipp**

*Praktische Empfehlungen*

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen.....</b>             | <b>5</b>  |
| 1.1      | Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden.....             | 6         |
| 1.2      | Hinweise zu möglichen Personenschäden.....                      | 6         |
| 1.3      | Hinweise zu möglichen Sachschäden.....                          | 7         |
| 1.4      | Warnhinweise am Gerät.....                                      | 8         |
| <b>2</b> | <b>Kennzeichnungen am Gerät.....</b>                            | <b>9</b>  |
| 2.1      | Typenschild des Antriebs.....                                   | 9         |
| <b>3</b> | <b>Aufbau und Wirkungsweise.....</b>                            | <b>10</b> |
| 3.1      | Wirkrichtung und Stelldruckführung.....                         | 10        |
| 3.2      | Sicherheitsstellung.....                                        | 11        |
| 3.2.1    | Wirkrichtung FA.....                                            | 11        |
| 3.2.2    | Wirkrichtung FE.....                                            | 11        |
| 3.3      | Zubehör.....                                                    | 11        |
| 3.4      | Varianten.....                                                  | 12        |
| 3.5      | Technische Daten.....                                           | 12        |
| <b>4</b> | <b>Lieferung und innerbetrieblicher Transport.....</b>          | <b>17</b> |
| 4.1      | Lieferung annehmen.....                                         | 17        |
| 4.2      | Antrieb auspacken.....                                          | 17        |
| 4.3      | Antrieb transportieren und heben.....                           | 17        |
| 4.3.1    | Antrieb transportieren.....                                     | 17        |
| 4.3.2    | Antrieb heben.....                                              | 18        |
| 4.4      | Antrieb lagern.....                                             | 19        |
| <b>5</b> | <b>Montage.....</b>                                             | <b>20</b> |
| 5.1      | Montage vorbereiten.....                                        | 20        |
| 5.2      | Gerät montieren.....                                            | 20        |
| 5.2.1    | Ventil und Antrieb zusammenbauen.....                           | 20        |
| 5.2.2    | Pneumatischen Anschluss herstellen.....                         | 22        |
| <b>6</b> | <b>Inbetriebnahme.....</b>                                      | <b>24</b> |
| 6.1      | Federn vorspannen.....                                          | 25        |
| 6.1.1    | Federvorspannung aufbauen.....                                  | 25        |
| 6.1.2    | Stellkraft erhöhen.....                                         | 25        |
| 6.2      | Hubbereich anpassen.....                                        | 25        |
| 6.3      | Hubbegrenzung.....                                              | 26        |
| 6.3.1    | Begrenzung nach unten (Minimalhub).....                         | 26        |
| 6.3.2    | Begrenzung nach oben (Maximalhub).....                          | 26        |
| 6.4      | Ausführung mit Handverstellung.....                             | 26        |
| 6.4.1    | Antriebsstange von Hand ausfahren.....                          | 27        |
| 6.4.2    | Antriebsstange von Hand einfahren.....                          | 27        |
| <b>7</b> | <b>Betrieb.....</b>                                             | <b>28</b> |
| 7.1      | Regel- oder Auf/Zu-Betrieb.....                                 | 28        |
| 7.2      | Handbetrieb (nur bei Ausführungen mit Handverstellung).....     | 28        |
| 7.3      | Weitere Hinweise zum Betrieb.....                               | 28        |
| <b>8</b> | <b>Störungen.....</b>                                           | <b>29</b> |
| 8.1      | Fehler erkennen und beheben.....                                | 29        |
| 8.2      | Notfallmaßnahmen durchführen.....                               | 29        |
| <b>9</b> | <b>Instandhaltung und Umrüstung.....</b>                        | <b>30</b> |
| 9.1      | Periodische Prüfungen.....                                      | 31        |
| 9.2      | Instandhaltungs- und Umrüstarbeiten vorbereiten.....            | 31        |
| 9.3      | Ventil nach Instandhaltungs- oder Umrüstarbeiten montieren..... | 31        |

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 9.4       | Instandhaltungsarbeiten.....                    | 32        |
| 9.4.1     | Membran austauschen.....                        | 32        |
| 9.4.2     | Antriebsstangendichtung austauschen.....        | 34        |
| 9.5       | Umrüstarbeiten.....                             | 35        |
| 9.5.1     | Wirkrichtung umkehren.....                      | 35        |
| 9.6       | Bestimmung des Stichmaßes.....                  | 37        |
| 9.7       | Ersatzteile und Verbrauchsgüter bestellen.....  | 37        |
| <b>10</b> | <b>Außerbetriebnahme.....</b>                   | <b>39</b> |
| <b>11</b> | <b>Demontage.....</b>                           | <b>40</b> |
| 11.1      | Antrieb demontieren.....                        | 40        |
| 11.2      | Federvorspannung im Antrieb abbauen.....        | 40        |
| <b>12</b> | <b>Reparatur.....</b>                           | <b>42</b> |
| 12.1      | Geräte an SAMSON senden.....                    | 42        |
| <b>13</b> | <b>Entsorgung.....</b>                          | <b>43</b> |
| <b>14</b> | <b>Zertifikate.....</b>                         | <b>44</b> |
| <b>15</b> | <b>Anhang.....</b>                              | <b>46</b> |
| 15.1      | Anzugsmomente, Schmiermittel und Werkzeuge..... | 46        |
| 15.2      | Ersatzteile.....                                | 46        |
| 15.3      | Service.....                                    | 48        |

## **1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen**

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die SAMSON-Antriebe vom Typ 3271 und Typ 3277 sind für die Betätigung eines angebauten Hubventils bestimmt. Zusammen mit dem Ventil dient der Antrieb dem Absperren von flüssigen, gasförmigen oder dampfförmigen Medien in Rohrleitungen. Der Antrieb ist je nach Ausführung für den Regel- und Auf/Zu-Betrieb geeignet. Der Antrieb kann in prozesstechnischen und industriellen Anlagen eingesetzt werden.

Der Antrieb ist für genau definierte Bedingungen ausgelegt (z. B. Stellkraft, Hub). Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass der Antrieb nur dort zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den bei der Bestellung zugrundegelegten Auslegungskriterien entsprechen. Falls der Betreiber den Antrieb in anderen Anwendungen oder Umgebungen einsetzen möchte, muss er hierfür Rücksprache mit SAMSON halten.

SAMSON haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren sowie für Schäden, die durch äußere Kräfte oder andere äußere Einwirkungen entstehen.

⇒ Einsatzgrenzen, -gebiete und -möglichkeiten den technischen Daten und dem Typenschild entnehmen.

### **Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung**

Der Antrieb ist nicht für die folgenden Einsatzgebiete geeignet:

- Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten und durch die bei Auslegung definierten Grenzen
- Einsatz außerhalb der durch die am Antrieb angeschlossenen Anbaugeräte definierten Grenzen

Ferner entsprechen folgende Tätigkeiten nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung:

- Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen
- Ausführung von nicht beschriebenen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten

### **Qualifikation des Bedienungspersonals**

Der Antrieb darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung anerkannter Regeln der Technik eingebaut, in Betrieb genommen, instand gehalten und repariert werden.

Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

### **Persönliche Schutzausrüstung**

SAMSON empfiehlt für den Umgang mit den pneumatischen Antrieben folgende Schutzausrüstung:

- Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe während Montage und Demontage des Antriebs
- Augenschutz und Gehörschutz beim Betrieb des Antriebs

⇒ Weitere Schutzausrüstung beim Anlagenbetreiber erfragen.

### **Änderungen und sonstige Modifikationen**

Änderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen des Produkts sind durch SAMSON nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung erforderlichen Voraussetzungen entspricht.

### **Schutzeinrichtungen**

Die pneumatischen Antriebe Typ 3271 und Typ 3277 verfügen über keine gesonderten Schutzeinrichtungen.

### **Warnung vor Restgefahren**

Um Personen- oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber und Bedienungspersonal Gefährdungen, die am Antrieb vom Stelldruck, von der Spannenergie der Federn und von beweglichen Teilen ausgehen können, durch geeignete Maßnahmen verhindern. Dazu müssen Betreiber und Bedienungspersonal alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise dieser Einbau- und Bedienungsanleitung befolgen.

### **Sorgfaltspflicht des Betreibers**

Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienungspersonal diese Einbau- und Bedienungsanleitung und die mitgeltenden Dokumente zur Verfügung zu stellen und das Bedienungspersonal in der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienungspersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.

### Sorgfaltspflicht des Bedienungspersonals

Das Bedienungspersonal muss mit der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung und mit den mitgeltenden Dokumenten vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss das Bedienungspersonal mit den geltenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.

### Mitgeltende Normen und Richtlinien

Die nichtelektrischen Antriebe haben nach der Zündgefahrenbewertung, entsprechend der DIN EN ISO 80079-36 Absatz 5.2, auch bei selten auftretenden Betriebsstörungen keine eigene potentielle Zündquelle und fallen somit nicht unter die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.

- ⇒ Für den Anschluss an den Potentialausgleich Absatz 6.4 der DIN EN 60079-14, VDE 0165-1 beachten.

Die pneumatischen Antriebe sind unvollständige Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

### Mitgeltende Dokumente

Folgende Dokumente gelten in Ergänzung zu dieser Einbau- und Bedienungsanleitung:

- EBs für angeschlossene Anbaugeräte (Stellungsregler, Magnetventil usw.)
- EB für angebautes Ventil
- ► AB 0100 für Werkzeuge, Anzugsmomente und Schmiermittel
- Sicherheitshandbuch ► SH 8310 beim Einsatz in sicherheitsgerichteten Systemen
- Falls ein Gerät einen Stoff enthält, der auf der Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe der REACH-Verordnung steht, liefert SAMSON das Dokument „Zusatzinformationen zu Ihrer Anfrage/Bestellung“ mit den kaufmännischen Auftragsdokumenten. Dieses Dokument listet zu den betroffenen Geräten u. a. die SCIP-Nummer, mit der weitere Informationen auf der Internetseite der europäischen Chemikalienagentur ECHA abgerufen werden können, vgl. ► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>. Weitere Informationen zur Material Compliance bei SAMSON stehen zur Verfügung unter ► [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com) > Über SAMSON > Umwelt,

Soziales & Unternehmensführung > Material Compliance

## 1.1 Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden

### ⚠ GEFAHR

#### Berstgefahr bei unsachgemäßem Öffnen von druckbeaufschlagten Geräten und Bauteilen!

Pneumatische Antriebe sind Druckgeräte, die bei falscher Handhabung bersten können. Geschossartig herumfliegende Bauteile und Bruchstücke können schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

## 1.2 Hinweise zu möglichen Personenschäden

### ⚠ WARNUNG

#### Quetschgefahr durch bewegliche Teile!

Der Antrieb enthält bewegliche Teile (Antriebsstange), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.

- ⇒ Nicht an oder unter die Antriebsstange greifen und nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln.
- ⇒ Lauf der Antriebsstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.
- ⇒ Bei blockierter Antriebsstange (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

**⚠️ WARNUNG**

**Verletzungsgefahr durch Entlüften des Antriebs!**

Der Antrieb wird pneumatisch betrieben, daher tritt im Zuge der Steuerung Abluft aus.

- ⇒ Stellventil so einbauen und bei der Montage des Antriebs beachten, dass auf der Bedienerenebene<sup>1)</sup> keine Entlüftungsöffnungen in Augenhöhe liegen oder in Richtung der Augen entlüften.
- ⇒ Geeignete Schalldämpfer und Stopfen verwenden.
- ⇒ Bei Arbeiten in Antriebsnähe Augen- und Gehörschutz tragen.

<sup>1)</sup> Wenn in der Ventildokumentation nicht anders beschrieben, ist die Bedienerenebene für das Stellventil die frontale Ansicht auf alle Bedienelemente des Stellventils inklusive Anbaugeräten aus Perspektive des Bedienungspersonals.

**⚠️ WARNUNG**

**Verletzungsgefahr durch vorgespannte Federn!**

Antriebe mit vorgespannten Antriebsfedern stehen unter Druck. Diese Antriebe sind erkennbar an einigen verlängerten Schrauben mit Muttern an der unteren Membranschale. Diese Schrauben erlauben bei der Demontage des Antriebs ein gleichmäßiges Abbauen der Federvorspannung. Bei starker Vorspannung der Federn sind diese Antriebe zusätzlich durch einen Aufkleber gekennzeichnet, vgl. Kap. 1.4.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb, die ein Öffnen des Antriebs erfordern oder bei blockierter Antriebsstange Kraft der Federvorspannung aufheben, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

**⚠️ WARNUNG**

**Verletzungsgefahr aufgrund fehlerhafter Bedienung, Verwendung oder Installation bedingt durch unlesbare Informationen am Antrieb!**

Im Laufe der Zeit können Einprägungen oder Aufprägungen am Antrieb, Aufkleber und Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden, sodass Gefahren nicht erkannt und notwendige Bedienhinweise nicht befolgt werden können. Dadurch besteht Verletzungsgefahr.

- ⇒ Alle relevanten Beschriftungen am Gerät in stets gut lesbarem Zustand halten.
- ⇒ Beschädigte, fehlende oder fehlerhafte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.

### 1.3 Hinweise zu möglichen Sachschäden

**📌 HINWEIS**

**Beschädigung des Antriebs durch unsachgemäße Befestigung der Anschlagmittel!**

Bei 700 cm<sup>2</sup>: Die Hebeöse/Ringschraube oder der Anschlagwirbel am oberen Deckel dienen nur zur Montage und Demontage des Antriebs sowie dem Heben des Antriebs ohne Ventil. Sowohl Hebeöse/Ringschraube als auch Anschlagwirbel dürfen nicht zum lasttragenden Heben eines vollständigen Stellventils genutzt werden.

- ⇒ Lasttragende Anschlagmittel nicht an Handrad oder Hubbegrenzung befestigen.
- ⇒ Bedingungen für das Heben beachten, vgl. Kap. 4.3.2.

**📌 HINWEIS**

**Beschädigung des Antriebs durch zu hohe oder zu niedrige Anzugsmomente!**

Die Bauteile des Antriebs müssen mit bestimmten Drehmomenten angezogen werden. Zu fest angezogene Bauteile unterliegen übermäßigem Verschleiß. Zu leicht angezogene Bauteile können dazu führen, dass sich Bauteile lösen.

- ⇒ Anzugsmomente einhalten, vgl. ► AB 0100.

**📌 HINWEIS**

**Beschädigung des Antriebs durch ungeeignete Werkzeuge!**

Für Arbeiten am Antrieb werden bestimmte Werkzeuge benötigt.

- ⇒ Nur von SAMSON zugelassene Werkzeuge verwenden, vgl. ► AB 0100.



## ❗ HINWEIS


### Beschädigung des Antriebs durch ungeeignete Schmiermittel!

Der Werkstoff des Antriebs erfordert bestimmte Schmiermittel. Ungeeignete Schmiermittel können die Oberfläche angreifen und beschädigen.

⇒ Nur von SAMSON zugelassene Schmiermittel verwenden, vgl. ► AB 0100.

## 1.4 Warnhinweise am Gerät

| Darstellung Warnhinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Position am Gerät                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Bedeutung Warnhinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| <p><b>Warnung vor unsachgemäßer Nutzung der Hebeöse/Ringschraube oder des Anschlagwirbels an SAMSON-Antrieben!</b></p> <p>Für das senkrechte Heben dürfen an diesem Punkt lasttragende Anschlagmittel nur für den Antrieb allein (ohne Ventil) angebracht werden. Sowohl Hebeöse/Ringschraube als auch Anschlagwirbel dürfen nicht zum lasttragenden, senkrechten Heben eines vollständigen Stellventils genutzt werden.</p> |                                                                                   |


| Darstellung Warnhinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Position am Gerät                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Bedeutung Warnhinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <p><b>Warnung vor Federn im Antrieb, die unter Vorspannung stehen!</b></p> <p>Antriebe mit vorgespannten Antriebsfedern stehen unter Druck, was bei unsachgemäßem Öffnen des Antriebs zu Verletzungen durch herausschnellende Bauteile führen kann. Vor Arbeiten am Antrieb Kraft der Federvorspannung abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.</p> |                                                                                     |

## 2 Kennzeichnungen am Gerät

### 2.1 Typenschild des Antriebs

Das abgebildete Typenschild entspricht dem aktuell gültigen Typenschild bei Drucklegung des vorliegenden Dokuments. Das Typenschild auf dem Gerät kann von dieser Darstellung abweichen.

Das Typenschild wird auf den Deckel geklebt. Das Typenschild enthält alle zur Identifizierung des Geräts erforderlichen Angaben.



**Bild 1:** Beschriftungspositionen des Typenschildes am Antrieb  
 Typ 3271/3277 für alle Antriebsflächen >120 cm² oder  
 Typ 3372 mit 350 cm² Antriebsfläche

| Pos. | Bedeutung der Beschriftungsposition                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Typenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3    | Firmenname                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4    | Firmenanschrift (PLZ und Ort)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5    | Identifikations-Code, optisch auslesbar                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6    | Gerätebezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9    | Seriennummer                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10   | Material-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12   | Produktionsland                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13   | Monat und Baujahr                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15   | Symbol für Sicherheitsstellung:<br> Antriebsstange ausfahrend FA<br> Antriebsstange einfahrend FE |
| 16   | Antriebsgröße (Antriebsfläche in cm²)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18   | Nennsignalbereich in bar                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19   | Nennsignalbereich in psi                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20   | Antriebshub in mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22   | Arbeitsbereich in bar                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23   | Arbeitsbereich in psi                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24   | Zulässiger Betriebsdruck $p_{max}$ in bar und/oder psi                                                                                                                                                                                                                  |
| 25   | Membranwerkstoff                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26   | Anschlussgewindetyp                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28   | Symbol für Handverstellung:<br> (optional)                                                                                                                                           |
| 30   | Versionierung (optional), z. B. SAM001                                                                                                                                                                                                                                  |

| Pos. | Bedeutung der Beschriftungsposition         |
|------|---------------------------------------------|
| 31   | Versionierung (optional), z. B. HW xx.xx.xx |
| 40   | weitere Zertifizierung (optional)           |

## 3 Aufbau und Wirkungsweise

Die SAMSON-Antriebe Typ 3271 und Typ 3277 mit Antriebsflächen von 175v2 bis 750v2 cm<sup>2</sup> werden insbesondere an Hubventile der SAMSON-Bauarten 240, 250, 280, 290 und SMS angebaut.

Die Antriebe bestehen im Wesentlichen aus den beiden Deckeln, einer Rollmembran mit Membranteller und innenliegenden Federn. Die Federn können mehrfach ineinander gesteckt eingebaut sein.


Der Stelldruck  $p_{st}$  erzeugt an der Antriebsfläche A die Kraft  $F = p_{st} \cdot A$ , die von den Federn ausgewogen wird. Die Anzahl der Antriebsfedern sowie deren Vorspannung bestimmt unter Berücksichtigung des Nennhubs den Nennsignalbereich. Der Hub H ist proportional zum Stelldruck  $p_{st}$ . Die Wirkrichtung der Antriebsstange hängt von der Einbaulage der Federn und vom Stelldruckanschluss ab.

Der Antrieb Typ v1 ist mit einer geklemmten Membran ausgeführt.

Die Kupplungsschellen verbinden die Antriebsstange des Antriebs mit der Kegelstange eines Ventils.


Bei Ausführung mit einstellbarer Hubbegrenzung kann der Hub in beiden Wirkrichtungen (Antriebsstange einfahrend oder ausfahrend) um bis zu 50 % verringert und fest eingestellt werden.

Beim Typ 3277 ist die Antriebsausführung im Vergleich zum Typ 3271 mit einem zusätzlichen Joch am unteren Deckel ausgestattet. Das Joch dient dem Direktanbau eines Stellungsreglers und/oder Grenzsingalgebers. Der Vorteil ist der von äußeren Einflüssen geschützte Hubabgriff innerhalb des Jochs. Details zum Anbau und zu den Zubehörteilen sind in den Einbau- und Bedienungsanleitungen der anzuschließenden Anbaugeräte enthalten.



**Bild 2:** Antrieb Typ 3271, Beispieldarstellung mit 350 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche

|    |                |      |                     |
|----|----------------|------|---------------------|
| A1 | oberer Deckel  | A8   | Ringmutter          |
| A2 | unterer Deckel | A10  | Feder               |
| A4 | Membran        | A16  | Entlüftung          |
| A5 | Membranteller  | A26/ | Kupplungsschelle    |
| A7 | Antriebsstange | 27   |                     |
|    |                | S    | Stelldruckanschluss |



**Bild 3:** Antrieb Typ 3277, Beispieldarstellung mit 350 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche

|    |                |      |                     |
|----|----------------|------|---------------------|
| A1 | oberer Deckel  | A8   | Ringmutter          |
| A2 | unterer Deckel | A10  | Feder               |
| A4 | Membran        | A16  | Entlüftung          |
| A5 | Membranteller  | A26/ | Kupplungsschelle    |
| A7 | Antriebsstange | 27   |                     |
|    |                | S    | Stelldruckanschluss |

### 3.1 Wirkrichtung und Stelldruckführung

#### Wirkrichtung

Die Wirkrichtung wird von der Anordnung der Federn und des Membrantellers bestimmt.

Bei Wirkrichtung der Federkraft Stange ausfahrend, im Folgenden „Wirkrichtung FA“ genannt, wird der Stelldruckanschluss am unteren Deckel mit Druckluft beaufschlagt.

Bei Wirkrichtung der Federkraft Stange einfahrend, im Folgenden „Wirkrichtung FE“ genannt, wird der Stelldruckanschluss am oberen Deckel mit Druckluft beaufschlagt.

### Wirkrichtungsumkehr

Die Wirkrichtung kann sowohl für Typ 3271 als auch für Typ 3277 umgekehrt werden, vgl. Kap. 9.

### Stelldruckführung Typ 3271

In der Ausführung „Antriebsstange durch Federkraft ausfahrend FA“ wird der Stelldruck über den unteren Stelldruckanschluss in die untere Membrankammer geführt und bewegt die Antriebsstange gegen die Federkraft nach oben.

Bei der Ausführung „Antriebsstange durch Federkraft einfahrend FE“ wird der Stelldruck über den oberen Stelldruckanschluss in die obere Membrankammer geführt und bewegt die Antriebsstange gegen die Federkraft nach unten.

### Stelldruckführung Typ 3277

Für die Ausführung „Antriebsstange durch Federkraft ausfahrend FA“ ist ein Stelldruckanschluss seitlich am Joch vorgesehen, der durch eine interne Bohrung mit der unteren Membrankammer verbunden ist. Der Stelldruck bewegt die Antriebsstange gegen die Federkraft nach oben. Über einen Verbindungsblock kann hier ein Stellungsregler angeschlossen werden. Eine zusätzliche Verrohrung zum Antrieb ist nicht erforderlich. Details vgl. zugehörige Stellungsregler-Dokumentation.

Bei der Ausführung „Antriebsstange durch Federkraft einfahrend FE“ wird der Stelldruck wie beim Typ 3271 über den oberen Stelldruckanschluss in die obere Membrankammer geführt und bewegt die Antriebsstange gegen die Federkraft nach unten.

## 3.2 Sicherheitsstellung

### Info

*Die hier aufgeführten Sicherheitsstellungen beziehen sich auf SAMSON-Durchgangsventile.*

Bei Verringerung des Stelldrucks oder bei Ausfall der Hilfsenergie bestimmen die in der oberen oder unteren Membrankammer eingebauten Federn die

Wirkrichtung und damit die Sicherheitsstellung des Stellventils.

**Ausführung mit Handverstellung:** Bei aktivem Handbetrieb (Handrad steht nicht in der Neutralstellung) wird die Sicherheitsstellung auch bei Ausfall der Hilfsenergie nicht angefahren.

### 3.2.1 Wirkrichtung FA

Bei Verringerung des Stelldrucks oder bei Ausfall der Hilfsenergie bewegen die Federn die Antriebsstange nach unten und schließen ein angebautes Durchgangsventil. Das Ventil öffnet bei steigendem Stelldruck gegen die Federkraft.

### 3.2.2 Wirkrichtung FE

Bei Verringerung des Stelldrucks oder bei Ausfall der Hilfsenergie bewegen die Federn die Antriebsstange nach oben und öffnen ein angebautes Durchgangsventil. Das Ventil schließt bei steigendem Stelldruck gegen die Federkraft.

## 3.3 Zubehör

### Entlüftung

In die Abluftanschlüsse pneumatischer und elektropneumatischer Geräte werden Entlüftungen geschraubt, um zu gewährleisten, dass entstehende Abluft nach außen abgegeben werden kann (Schutz vor Überdruck im Gerät). Des Weiteren ermöglichen Entlüftungen das Ansaugen von Luft (Schutz vor Unterdruck im Gerät). Vgl. ► AB 07

### Greifvorrichtung

Für die kleineren pneumatischen Antriebe Typ 3271/3277 mit Antriebsflächen von 120 bis 355 cm<sup>2</sup> ist zum Heben spezielles Werkzeug erhältlich, vgl. ► AB 0100.

### Schnittstelle Hubabgriff (Rückführung) nach DIN EN 60534-6-1

An, im Baukastensystem ausgeführte, SAMSON-Stellventile können verschiedene Anbaugeräte nach DIN EN 60534-6-1 und NAMUR-Empfehlung angeschlossen werden, vgl. zugehörige Ventildokumentation. Die dazugehörige Schnittstelle für den Hubabgriff kann als Zubehör bestellt werden:

| Antrieb Typ | Antriebsfläche in cm <sup>2</sup> | Sach-/Material-Nr. des Zubehörs für                |                    |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|             |                                   | einseitigen Anbau                                  | beidseitigen Anbau |
| 3271        | 240                               | 1400-6816 (im Lieferumfang des Antriebs enthalten) | 100029690          |

| Antrieb<br>Typ | An-<br>triebs-<br>fläche<br>in cm <sup>2</sup> | Sach-/Material-Nr. des Zubehörs für                      |                         |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                |                                                | einseitigen Anbau                                        | beidseiti-<br>gen Anbau |
| 3271           | 350<br>700                                     | 100029695 (im<br>Lieferumfang des<br>Antriebs enthalten) | 1400-5529               |
| 3277           | 240<br>350<br>700                              | 100029695                                                | 1400-5529               |

### 3.4 Varianten

- **Normalausführung**  
Oberer und unterer Deckel des Antriebs sind aus Stahlblech gefertigt und lackiert.
- **Korrosionsfeste Ausführung**  
Optional sind oberer und unterer Deckel aus korrosionsfestem Stahl 1.4301 erhältlich.
- **Ausführung mit Hubbegrenzung**  
Die Antriebe vom Typ 3271 und Typ 3277 können als Sonderausführung mit einer mechanisch einstellbaren Hubbegrenzung ausgestattet werden. Der Hub wird dabei in beiden Wirkrichtungen (FA und FE) um bis zu 50 % verringert und fest eingestellt.
- **Ausführung mit Handverstellung**  
Die Antriebe vom Typ 3271 und Typ 3277 können mit einer zusätzlichen Handverstellung ausgestattet werden. Damit kann der Hub manuell verstellt werden.
- **Ausführung mit seitlicher Handverstellung**  
Die Antriebe vom Typ 3271 und Typ 3277 können mit einer seitlichen Handverstellung Typ 3273 mit max. 30 mm Hub kombiniert werden, vgl. ► T 8312.

### 3.5 Technische Daten

Das Typenschild bietet Informationen zur Ausführung des Antriebs, vgl. Kap. 2.

#### **i Info**

Ausführliche Informationen stehen in folgendem Typenblatt zur Verfügung:

- ► T 8310-1 · Pneumatische Antriebe Typ 3271 und Typ 3277 bis 750v2 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche

### Temperaturbereich

Der zulässige Temperaturbereich wird wesentlich durch den Membranwerkstoff bestimmt.

| Membranwerkstoff | Einsatz        | Temperaturbereich              |
|------------------|----------------|--------------------------------|
| NBR              | Regelbetrieb   | -35...+90 °C<br>-31...+194 °F  |
| NBR              | Auf/Zu-Betrieb | -20...+90 °C<br>-4...+194 °F   |
| EPDM             | Regelbetrieb   | -50...+120 °C<br>-58...+248 °F |
| EPDM             | Auf/Zu-Betrieb | -40...+120 °C<br>-40...+248 °F |

### Zuluftdruck

Der maximal zulässige Zuluftdruck ist in der Auftragsbestätigung des Stellventils spezifiziert, beträgt jedoch im Regelbetrieb maximal 6 bar.

Einschränkungen im Auf/Zu-Betrieb vgl. Kap. 7.

**Tabelle 1: Maße<sup>1)</sup> in mm Typ 3271**

| Antriebsfläche in cm²      |                                 |                                       | 350       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Höhe                       | H <sup>2)</sup>                 |                                       | –         |
|                            | H'                              |                                       | 82        |
|                            | Ha                              |                                       | 15        |
|                            | H1                              | nur mit Handverstellung               | 320       |
|                            |                                 | mit Handverstellung und Hubbegrenzung | 420       |
|                            | H2 <sub>max</sub>               | nur mit Handverstellung               | 365       |
|                            |                                 | mit Handverstellung und Hubbegrenzung | 465       |
|                            | H4 <sub>Nenn</sub> FA           |                                       | 75        |
|                            | H4 <sub>max</sub> FA            |                                       | 78        |
|                            | H4 <sub>max</sub> FE            |                                       | 85        |
|                            | H6                              |                                       | 34        |
| H7 <sup>3)</sup>           |                                 | –                                     |           |
| Hubbegrenzung              | H8 <sup>4)</sup> <sub>max</sub> |                                       | 85        |
| Durchmesser                | ØD                              |                                       | 280       |
|                            | ØD1                             |                                       | 250       |
|                            | ØD2                             |                                       | 16        |
| Ød (Gewinde)               |                                 |                                       | M30 x 1,5 |
| Anschluss<br>(a wahlweise) | a                               |                                       | G ¾       |
|                            |                                 |                                       | ¾ NPT     |

- 1) Die aufgeführten Maße sind theoretisch ermittelte, maximale Konstruktionswerte einer spezifischen Standardvariante und bilden nicht jede mögliche Einsatzsituation des Geräts ab. Die tatsächlichen Werte einzelner Geräte können konfigurationsabhängig und anwendungsspezifisch variieren.
- 2) Bei Ausführungen, bei denen die Hebeöse direkt an der Anschlussfläche des Gehäuses angeschweißt ist, sind H' und H identisch und es gilt der Wert H'.
- 3) Höhe der Ringschraube nach DIN 580. Höhe des Anschlagwirbels kann abweichen.
- 4) beidseitige Hubbegrenzung

**Tabelle 2: Maße<sup>1)</sup> in mm Typ 3277**

| Antriebsfläche in cm² |                                 |                                       | 350 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Höhe                  | H <sup>2)</sup>                 |                                       | –   |
|                       | H'                              |                                       | 82  |
|                       | Ha                              |                                       | 15  |
|                       | H1                              | nur mit Handverstellung               | 420 |
|                       |                                 | mit Handverstellung und Hubbegrenzung | 520 |
|                       | H2 <sub>max</sub>               | nur mit Handverstellung               | 465 |
|                       |                                 | mit Handverstellung und Hubbegrenzung | 565 |
|                       | H4 <sub>Nenn</sub> FA           |                                       | 75  |
|                       | H4 <sub>max</sub> FA            |                                       | 78  |
|                       | H4 <sub>max</sub> FE            |                                       | 101 |
|                       | H5                              |                                       | 101 |
|                       | H6                              |                                       | 34  |
|                       | H7 <sup>3)</sup>                |                                       | –   |
| Hubbegrenzung         | H8 <sup>4)</sup> <sub>max</sub> |                                       | 85  |
| Jochbreite            | L                               |                                       | 70  |

Aufbau und Wirkungsweise

| Antriebsfläche in cm²      |     | 350       |
|----------------------------|-----|-----------|
| Durchmesser                | ØD  | 280       |
|                            | ØD1 | 250       |
|                            | ØD2 | 16        |
| Ød (Gewinde)               |     | M30 x 1,5 |
| Anschluss<br>(a wahlweise) | a   | G ¾       |
|                            | a2  | ¾ NPT     |
|                            |     | G ¾       |

- 1) Die aufgeführten Maße sind theoretisch ermittelte, maximale Konstruktionswerte einer spezifischen Standardvariante und bilden nicht jede mögliche Einsatzsituation des Geräts ab. Die tatsächlichen Werte einzelner Geräte können konfigurationsabhängig und anwendungsspezifisch variieren.
- 2) Bei Ausführungen, bei denen die Hebeöse direkt an der Anschlussfläche des Gehäuses angeschweißt ist, sind H' und H identisch und es gilt der Wert H'.
- 3) Höhe der Ringschraube nach DIN 580. Höhe des Anschlagwirbels kann abweichen.
- 4) beidseitige Hubbegrenzung

Maßbilder Typ 3271




Bild 4: Typ 3271 mit 750v2 cm² Antriebsfläche




Bild 6: Typ 3271 mit beidseitiger Hubbegrenzung und Handverstellung




Bild 5: Typ 3271 mit zusätzlicher Handverstellung






Bild 7: Typ 3271 mit Hubbegrenzung


Maßbilder Typ 3277




**Bild 8:** Typ 3277 mit Joch für den Direktanbau von Zubehör · 750v2 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche




**Bild 9:** Typ 3277 mit Joch (Seitenansicht) · 750v2 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche



**Bild 10:** Typ 3277 mit zusätzlicher Handverstellung



**Bild 11:** Typ 3277 mit beidseitiger Hubbegrenzung und Handverstellung



**Bild 12:** Typ 3277 mit Hubbegrenzung

**Tabelle 3:** Gewichte<sup>1)</sup> pneumatische Antriebe Typ 3271 und Typ 3277

| Antrieb Typ | Antriebsfläche cm <sup>2</sup> |    | 350 |
|-------------|--------------------------------|----|-----|
| 3271        | ohne Handverstellung           | kg | 8   |
| 3271        | mit Handverstellung            | kg | 13  |
| 3277        | ohne Handverstellung           | kg | 12  |
| 3277        | mit Handverstellung            | kg | 17  |

<sup>1)</sup> Die angegebenen Gewichte entsprechen einer spezifischen Standardvariante des Geräts. Gewichte fertig konfigurierter Geräte können je nach Ausführung (Werkstoff, Anzahl der Federn usw.) abweichen.

## 4 Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

### 4.1 Lieferung annehmen

Nach Erhalt der Ware folgende Schritte durchführen:

1. Lieferumfang kontrollieren. Angaben auf dem Typenschild des Antriebs mit Lieferschein abgleichen. Einzelheiten zum Typenschild vgl. Kap. 2.
2. Lieferung auf Schäden durch Transport prüfen. Transportschäden an SAMSON und Transportunternehmen (vgl. Lieferschein) melden.
3. Gewicht und Abmaße der zu transportierenden und zu hebenden Einheiten ermitteln, um ggf. entsprechende Hebezeuge und Lastaufnahmemittel auszuwählen. Vgl. Transportdokumente und Kap. 3.5.

### 4.2 Antrieb auspacken

Folgende Abläufe einhalten:

- ⇒ Antrieb erst unmittelbar vor der Montage auspacken.
- ⇒ Für den innerbetrieblichen Transport den Antrieb auf der Palette oder im Transportbehälter lassen.
- ⇒ Verpackung sachgemäß entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen. Dabei Verpackungsmaterialien nach Sorten trennen und dem Recycling zuführen.

### 4.3 Antrieb transportieren und heben

#### **GEFAHR**

**Gefahr durch Herunterfallen schwebender Lasten!**

- ⇒ Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
- ⇒ Transportwege absichern.

#### **WARNUNG**

**Umkippen der Hebezeuge und Beschädigung der Lastaufnahmeeinrichtungen durch Überschreiten der Hebekapazität!**

- ⇒ Nur zugelassene Hebezeuge und Lastaufnahmeeinrichtungen verwenden, deren Hebekapazität mindestens dem Gewicht des Antriebs entspricht, ggf. einschließlich der Verpackung.

#### **WARNUNG**

**Verletzungsgefahr durch falsches Heben ohne Hebezeuge!**

Beim Heben des Geräts oder des Transportguts ohne Hebezeuge kann es je nach Gewicht zu Verletzungen vor allem im Rumpfbereich kommen.

- ⇒ Die am Installationsort gültigen Vorschriften zum Arbeitsschutz beachten.

#### **HINWEIS**

**Beschädigung des Antriebs durch unsachgemäße Befestigung der Anschlagmittel!**

Bei 700 cm<sup>2</sup>: Die Hebeöse/Ringschraube oder der Anschlagwirbel am oberen Deckel dienen nur zur Montage und Demontage des Antriebs sowie dem Heben des Antriebs ohne Ventil. Sowohl Hebeöse/Ringschraube als auch Anschlagwirbel dürfen nicht zum lasttragenden Heben eines vollständigen Stellventils genutzt werden.

- ⇒ Lasttragende Anschlagmittel nicht an Handrad oder Hubbegrenzung befestigen.
- ⇒ Bedingungen für das Heben beachten, vgl. Kap. 4.3.2.

#### **Tipp**

Auf Anfrage stellt der After Sales Service eine umfassende Transport- und Hebeanweisung zur Verfügung.

### 4.3.1 Antrieb transportieren

Der Antrieb kann mithilfe von Hebezeugen wie z. B. einem Kran oder Gabelstapler transportiert werden.

- ⇒ Antrieb für den Transport auf der Palette oder im Transportbehälter lassen.
- ⇒ Transportbedingungen einhalten.

### Transportbedingungen

- Antrieb vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- Korrosionsschutz (Lackierung, Oberflächenbeschichtung) nicht beschädigen. Auftretende Beschädigungen sofort beseitigen.
- Antrieb vor Nässe und Schmutz schützen.
- Zulässige Temperaturen einhalten, vgl. Abschnitt „Technische Daten“ im Kap. 3.

### 4.3.2 Antrieb heben

Aufgrund des geringen Eigengewichts sind zum Anheben der Antriebe bis einschließlich 355v2 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche (z. B. für den Anbau an ein Ventil) Hebezeuge nicht unbedingt erforderlich.

Falls Hebezeuge wie z. B. ein Kran oder Gabelstapler eingesetzt werden sollen, bietet SAMSON eine Greifvorrichtung für den Antrieb an, vgl. Abschnitt „Zubehör“ im Kap. 3.

Für den Anbau größerer Antriebe an ein Ventil können Hebezeuge wie z. B. ein Kran oder Gabelstapler zum Anheben des Antriebs eingesetzt werden.


### Bedingungen für das Heben

- Als Tragmittel einen Haken mit Sicherheitsverschluss verwenden, damit die Anschlagmittel beim Heben und Transportieren nicht vom Haken rutschen können.
- Anschlagmittel am Transportgut gegen Verrutschen und Abrutschen sichern.
- Anschlagmittel so befestigen, dass sie nach dem Anbau an das Ventil wieder entfernt werden können.
- Schwingen und Kippen des Antriebs vermeiden.
- Bei Arbeitsunterbrechungen Last nicht über längeren Zeitraum am Hebezeug in der Luft schweben lassen.

#### a) Antrieb an Hebeöse, Ringschraube oder Anschlagwirbel heben (ohne Ventil)

1. Ringschraubenabdeckung durch leichten Druck auf die beiden seitlichen Klipsverbindungen öffnen und abnehmen, vgl. Bild 13.
2. Je eine Hebeschlinge an Hebeöse/Ringschraube bzw. Anschlagwirbel des Antriebs und am Tragmittel (z. B. Haken) des Krans oder Gabelstaplers anschlagen.
3. Antrieb vorsichtig anheben. Prüfen, ob Lastaufnahmeeinrichtungen halten.
4. Antrieb mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zum Montageort bewegen.

5. Antrieb am Ventil montieren, vgl. Kap. 5.
6. Nach Montage: Hebeschlingen entfernen und Ringschraubenabdeckung wieder anbringen und schließen, vgl. Bild 13.



**Bild 13:** Verliersicherung an Ringschraube/Anschlagwirbel


#### b) Vollständiges Stellventil heben

Bei Ausführungen mit Innengewinde am oberen Deckel des Antriebs kann statt der Ringschraube ein Anschlagwirbel eingeschraubt werden (vgl. Abschnitt „Zubehör“ im Kap. 3). Der Anschlagwirbel darf, im Gegensatz zur Ringschraube, zum Aufrichten eines vollständigen Stellventils genutzt werden.


Beim Heben eines vollständigen Stellventils müssen die Anschlagmittel am Ventilgehäuse die gesamte Last tragen. Das Anschlagmittel zwischen dem Anschlagpunkt am Antrieb und dem Tragmittel darf keine Last aufnehmen. Dieses Anschlagmittel dient ausschließlich der Sicherung gegen ein Umschlagen beim Heben. Vor dem Anheben des Stellventils dieses Anschlagmittel straff vorspannen.

#### **i** Info

Ausführliche Informationen zum Anheben eines vollständigen Stellventils vgl. zugehörige Ventildokumentation.



**Bild 14:** Hebepunkt am Antrieb



**Bild 15:** Hebepunkte am Stellventil (Beispieldarstellung)

## 4.4 Antrieb lagern

### **HINWEIS**

#### **Beschädigungen am Antrieb durch unsachgemäße Lagerung!**

- ⇒ Lagerbedingungen einhalten.
- ⇒ Längere Lagerung vermeiden.
- ⇒ Bei abweichenden Lagerbedingungen und längerer Lagerung Rücksprache mit SAMSON halten.

### **i Info**

SAMSON empfiehlt, bei längerer Lagerung Antrieb und Lagerbedingungen regelmäßig zu prüfen.

### Lagerbedingungen

- Bei bereits montiertem Ventil und Antrieb, Lagerbedingungen für Stellventile beachten, vgl. zugehörige Ventildokumentation.
- Antrieb vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- In Lagerposition den Antrieb gegen Verrutschen oder Umkippen sichern.
- Korrosionsschutz (Lackierung, Oberflächenbeschichtung) nicht beschädigen. Auftretende Beschädigungen sofort beseitigen.
- Antrieb vor Nässe und Schmutz schützen und bei einer relativen Luftfeuchte von <75 % lagern. In feuchten Räumen Kondenswasserbildung verhindern. Ggf. Trockenmittel oder Heizung einsetzen.
- Sicherstellen, dass die umgebende Luft frei von Säuren oder anderen korrosiven und aggressiven Medien ist.
- Zulässige Temperaturen einhalten, vgl. Abschnitt „Technische Daten“ im Kap. 3.
- Keine Gegenstände auf den Antrieb legen.

### Besondere Lagerbedingungen für Elastomere

Beispiel für Elastomere: Antriebsmembran

- Um die Form zu erhalten und Rissbildung zu vermeiden, Elastomere nicht aufhängen oder knicken.
- SAMSON empfiehlt für Elastomere eine Lager Temperatur von 15 °C (59 °F).
- Elastomere getrennt von Schmiermitteln, Chemikalien, Lösungen und Brennstoffen lagern.

### **Tipp**

Auf Anfrage stellt der After Sales Service eine umfassende Anweisung für die Lagerung zur Verfügung.

## 5 Montage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

### 5.1 Montage vorbereiten

Vor der Montage folgende Bedingungen sicherstellen:

- Der Antrieb ist unbeschädigt.
- Typ, Material und Temperaturbereich des Antriebs stimmen mit den Umgebungsbedingungen (Temperaturen usw.) überein. Einzelheiten zum Typenschild vgl. Kap. 2.

Folgende vorbereitende Schritte durchführen:

- ⇒ Für die Montage erforderliches Material und Werkzeug bereitlegen.
- ⇒ Prüfen, dass die zu verwendenden Entlüftungstopfen nicht verstopft sind.
- ⇒ Bei Anbaugeräten ggf. vorhandenes Manometer auf fehlerfreie Funktion prüfen.
- ⇒ Wenn Ventil und Antrieb bereits zusammengebaut sind, Schraubverbindungen auf korrekte Anzugsmomente prüfen (vgl. ► AB 0100). Durch den Transport können sich Bauteile lösen.

### 5.2 Gerät montieren

SAMSON-Stellventile werden je nach Ausführung mit bereits am Ventil montiertem Antrieb geliefert oder Ventil und Antrieb werden separat geliefert. Bei separater Lieferung müssen Ventil und Antrieb am Einbauort zusammengebaut werden. Im Folgenden werden die Tätigkeiten aufgeführt, die für die Montage und vor der Inbetriebnahme notwendig sind.

#### ⚠ WARNUNG

##### **Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!**

Der Antrieb wird pneumatisch betrieben, daher tritt im Zuge der Steuerung Abluft aus.

- ⇒ Bei der Montage beachten, dass keine Entlüftungsöffnungen in Augenhöhe auf der Bedienerebene des Stellventils liegen oder in Richtung der Augen auf der Bedienerebene entlüften.
- ⇒ Bei Arbeiten in Antriebsnähe Augen- und Gehörschutz tragen.

#### ⚠ WARNUNG

##### **Quetschgefahr durch bewegliche Teile!**

Der Antrieb enthält bewegliche Teile (Antriebsstange), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.

- ⇒ Nicht an oder unter die Antriebsstange greifen und nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln.
- ⇒ Lauf der Antriebsstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.
- ⇒ Bei blockierter Antriebsstange (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

#### ⓘ HINWEIS

##### **Beschädigung des Antriebs durch zu hohe oder zu niedrige Anzugsmomente!**

Die Bauteile des Antriebs müssen mit bestimmten Drehmomenten angezogen werden. Zu fest angezogene Bauteile unterliegen übermäßigem Verschleiß. Zu leicht angezogene Bauteile können dazu führen, dass sich Bauteile lösen.

- ⇒ Anzugsmomente einhalten, vgl. ► AB 0100.

#### ⓘ HINWEIS

##### **Beschädigung des Antriebs durch ungeeignete Werkzeuge!**

Für Arbeiten am Antrieb werden bestimmte Werkzeuge benötigt.

- ⇒ Nur von SAMSON zugelassene Werkzeuge verwenden, vgl. ► AB 0100.

### 5.2.1 Ventil und Antrieb zusammenbauen

#### ⓘ HINWEIS

##### **Funktionsbeeinträchtigung und Ventilbeschädigung durch falsch ausgerichteten V-Port-Kegel!**

Wenn das Ventil mit einem V-Port-Kegel ausgeführt ist, muss beim Anbau des Antriebs das V-Port-Segment,

das als Erstes öffnet, zum Ventilausgang zeigen. Analog verhält es sich mit einem Lochkegel.


⇒ Kapitel „Ventil und Antrieb zusammenbauen“ in der zugehörigen Ventildokumentation beachten.

### **Tipp**

Der Zusammenbau von Ventil und Antrieb erfolgt gemäß Signalbereich und Wirkrichtung des Antriebs. Diese Informationen stehen auf dem Typenschild des Antriebs, vgl. Kap. 2.

#### a) Ventilausführung ohne Verdrehsicherung

1. Am Ventil Kontermutter und Kupplungsmutter lösen.
2. Kegel mit Kegelstange fest in den Sitz drücken.
3. Kontermutter und Kupplungsmutter nach unten drehen.
4. Am Antrieb Kupplungsschellen (A26/27) und Ringmutter (A8) entfernen.
5. Ringmutter (A8) über die Kegelstange schieben.
6. Antrieb auf Ventiloberseite setzen und mit Ringmutter (A8) fest verschrauben.
7. Stelldruck anschließen, vgl. Kap. 5.2.2.
8. Kupplungsmutter von Hand drehen, bis sie die Antriebsstange (A7) berührt.
9. Kupplungsmutter etwa eine viertel Umdrehung weiterdrehen und Stellung mit Kontermutter sichern.
10. Kupplungsschellen (A26/27) ansetzen und fest verschrauben.
11. Sicherstellen, dass das Maß a richtig eingestellt ist, vgl. Tab. 4.
12. Hubschild nach Kupplungsspitze ausrichten.



**Bild 16:** Pneumatischer Antrieb Typ 3271 an Hubventil angebaut

|    |                 |      |                              |
|----|-----------------|------|------------------------------|
| 2  | Deckel/Flansch  | A7   | Antriebsstange               |
| 8  | Gewindebuchse   | A8   | Ringmutter                   |
| 9  | Kupplungsmutter | A26/ | Kupplungsschellen            |
| 10 | Kontermutter    | 27   |                              |
| 84 | Hubschild       | a    | Maß a, vgl. Tab. 4           |
|    |                 | x    | Maß x, vgl. Tab. 5 in Kap. 9 |

**Tabelle 4:** Werte für Maß a

| Antriebsfläche    | Hub in mm    | Maß a <sup>1)</sup> in mm |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 240 <sup>2)</sup> | 0 (0 %)      | 75                        |
|                   | 15 (100 %)   | 60                        |
|                   | 17 (112,5 %) | 58                        |
| 350               | 0 (0 %)      | 75                        |
|                   | 15 (100 %)   | 60                        |
|                   | 19 (125 %)   | 53                        |
| 700 <sup>2)</sup> | 0 (0 %)      | 90                        |
|                   | 30 (100 %)   | 60                        |
|                   | 38 (125 %)   | 52                        |

<sup>1)</sup> Typ 3271: Unterkante unterer Deckel bis Unterkante Antriebsstange

Typ 3277: Unterkante Joch bis Unterkante Antriebsstange

<sup>2)</sup> Nur noch Bestandsgeräte

### b) Anbau an Ventilausführungen mit Verdrehsicherung

Vgl. Bild 17

1. Kegel mit Kegelstange fest in den Sitz drücken.


#### 2. Verdrehsicherung ist noch nicht am Ventil montiert:

Vorgehen wie in der Anleitung „Externe Verdrehsicherung montieren“ in der zugehörigen Ventildokumentation beschrieben bis zu dem Schritt, an dem nachfolgend der Antrieb zu montieren ist.

#### Verdrehsicherung ist bereits am Ventil montiert:

Schrauben (303) wenig lockern und die Stange (9) einige Umdrehungen in den Schellenhälften (301) nach unten drehen.

3. Am Antrieb Kupplungsschellen (A26) und Ringmutter (A8) entfernen.
4. Ringmutter (A8) über die Kegelstange schieben.
5. Antrieb auf Ventiloberseite (2) setzen und mit Ringmutter (A8) fest verschrauben.
6. Stelldruck anschließen, vgl. Kap. 5.2.2.
7. Mit der Anleitung „Externe Verdrehsicherung montieren“ in der zugehörigen Ventildokumentation bis zum Ende fortfahren ab dem Schritt, bei dem die Stange (9) hochgedreht wird, bis der Kopf der Stange an der ausgefahrenen Antriebsstange anliegt.
8. Hubschild ausrichten und befestigen gemäß Kapitel „Ventil und Antrieb zusammenbauen“ in der zugehörigen Ventildokumentation.



**Bild 17:** Verdrehsicherung: Standardausführung im Bild links, Sonderausführung im Bild rechts

|     |                   |     |           |
|-----|-------------------|-----|-----------|
| A7  | Antriebsstange    | 9   | Stange    |
| A8  | Ringmutter        | 301 | Schellen  |
| A26 | Kupplungsschellen | 303 | Schrauben |
| 2   | Ventiloberseite   |     |           |

### 5.2.2 Pneumatischen Anschluss herstellen

Der maximal zulässige Zuluftdruck ist in der Auftragsbestätigung des Stellventils spezifiziert, beträgt jedoch im Regelbetrieb maximal 6 bar. Einschränkungen im Auf/Zu-Betrieb vgl. Kap. 7.

Vor dem Anschluss der pneumatischen Hilfsenergie den Signalbereichsanfang und das Signalbereichsende bestimmen:

- Der Signalbereichsanfang entspricht dem minimalen Wert des Nennsignalbereichs bzw. des Arbeitsbereichs (bei vorgespannten Federn).
- Das Signalbereichsende entspricht dem maximalen Wert des Nennsignalbereichs bzw. des Arbeitsbereichs (bei vorgespannten Federn).
- Wenn die Federn im Antrieb nachträglich vorgespannt werden sollen, Signalbereichsanfang und -ende bestimmen gemäß Kap. 6.1.

#### a) Antriebsstange ausfahrend

1. Unteren Membrankammeranschluss mit dem Stelldruck beaufschlagen, der dem Signalbereichsanfang entspricht.
2. Entlüftungsstopfen in den oberen Membrankammeranschluss schrauben.

**b) Antriebsstange einfahrend**

1. Oberen Membrankammeranschluss mit dem Stelldruck beaufschlagen, der dem Signalbereichsende entspricht.
2. Entlüftungsstopfen in den unteren Membrankammeranschluss schrauben.

### 6 Inbetriebnahme

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

#### **⚠ GEFAHR**

##### **Berstgefahr bei unsachgemäßem Öffnen von druckbeaufschlagten Geräten und Bauteilen!**

Pneumatische Antriebe sind Druckgeräte, die bei falscher Handhabung bersten können. Geschossartig herumfliegende Bauteile und Bruchstücke können schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Verletzungsgefahr durch vorgespannte Federn!**

Antriebe mit vorgespannten Antriebsfedern stehen unter Druck. Diese Antriebe sind erkennbar an einigen verlängerten Schrauben mit Muttern an der unteren Membranschale. Diese Schrauben erlauben bei der Demontage des Antriebs ein gleichmäßiges Abbauen der Federvorspannung. Bei starker Vorspannung der Federn sind diese Antriebe zusätzlich durch einen Aufkleber gekennzeichnet, vgl. Kap. 1.4.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb, die ein Öffnen des Antriebs erfordern oder bei blockierter Antriebsstange Kraft der Federvorspannung aufheben, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!**

Der Antrieb wird pneumatisch betrieben, daher tritt im Zuge der Steuerung Abluft aus.

- ⇒ Bei Arbeiten in Antriebsnähe Augen- und Gehörschutz tragen.

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Quetschgefahr durch bewegliche Teile!**

Der Antrieb enthält bewegliche Teile (Antriebsstange), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.

- ⇒ Nicht an oder unter die Antriebsstange greifen und nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln.
- ⇒ Lauf der Antriebsstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.
- ⇒ Bei blockierter Antriebsstange (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Verletzungsgefahr aufgrund fehlerhafter Bedienung, Verwendung oder Installation bedingt durch falsche Informationen am Antrieb!**

Nach Einstellungs- oder Umrüstarbeiten stimmen unter Umständen die Angaben auf dem Typenschild des Antriebs nicht mehr. Dies betrifft z. B. die Varianten-ID und das Bildsymbol nach Wirkrichtungsumkehr.

- ⇒ Schilder oder Aufkleber mit fehlerhaften/veralteten Informationen sofort erneuern.
- ⇒ Neu eingestellte Werte auf dem Typenschild eintragen, ggf. neues Typenschild bei SAMSON anfordern.

#### **📌 HINWEIS**

##### **Beschädigung des Antriebs durch zu hohe oder zu niedrige Anzugsmomente!**

Die Bauteile des Antriebs müssen mit bestimmten Drehmomenten angezogen werden. Zu fest angezogene Bauteile unterliegen übermäßigem Verschleiß. Zu leicht angezogene Bauteile können dazu führen, dass sich Bauteile lösen.

- ⇒ Anzugsmomente einhalten, vgl. ► AB 0100.

#### **📌 HINWEIS**

##### **Beschädigung des Antriebs durch ungeeignete Werkzeuge!**


Für Arbeiten am Antrieb werden bestimmte Werkzeuge benötigt.

- ⇒ Nur von SAMSON zugelassene Werkzeuge verwenden, vgl. ► AB 0100.

## 6.1 Federn vorspannen

Durch das Vorspannen der Federn im Antrieb können folgende Effekte erzielt werden:

- Erhöhung der Stellkraft (nur bei Antrieben mit „Antriebsstange ausfahrend“)
- in Kombination mit einem SAMSON-Ventil: Angleichen des Antriebshubbereichs an einen kleineren Ventilhubbereich



**Bild 18:** Antrieb mit Spannschrauben und Spannmuttern

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| A1 oberer Deckel      | A22 Sechskantschraube (Vorspannung) |
| A2 unterer Deckel     | A23 Sechskantmutter (Vorspannung)   |
| A4 Membran            | A24 Verschlussstopfen               |
| A20 Sechskantschraube | A25 Unterlegscheibe                 |
| A21 Sechskantmutter   |                                     |

### 6.1.1 Federvorspannung aufbauen

#### ❗ HINWEIS

**Beschädigung des Antriebs durch ungleichmäßig aufgebrachte Federvorspannung!**

- ⇒ *Spannschrauben und Spannmuttern gleichmäßig am Umfang verteilen.*
- ⇒ *Spannmuttern abwechselnd und Schritt für Schritt gleichmäßig festziehen.*

1. Die langen Schrauben (A22) gleichmäßig am Umfang des Antriebs verteilen.
2. Die langen Muttern (A23) zusammen mit je einer Unterlegscheibe (A25) auf die Spannschrauben (A22) schrauben, bis sie am unteren Deckel (A2) anliegen.
3. Um die Federn gleichmäßig vorzuspannen, die Muttern (A23) abwechselnd und Schritt für Schritt festziehen. Dabei am Schraubenkopf mit einem geeigneten Werkzeug gegenhalten und

das Anzugsmoment an der Mutter aufbringen. Anzugsmomente beachten.

4. Die kurzen Schrauben (A20) durch die vorgesehenen Löcher der Deckel (A1, A2) stecken.
5. Die kurzen Muttern (A21) zusammen mit je einer Unterlegscheibe (A25) auf die Schrauben (A20) schrauben und festziehen. Anzugsmomente beachten.

### 6.1.2 Stellkraft erhöhen

Die Stellkraft kann nur bei Antrieben mit „Antriebsstange ausfahrend“ erhöht werden. Dazu können die Federn um 12,5 % (240 cm<sup>2</sup>) oder bis zu 25 % (350, 700 cm<sup>2</sup>) ihres Hubs oder der Spanne ihres Nennsignalbereichs vorgespannt werden. (240 und 700 cm<sup>2</sup> nur noch als Bestandsgeräte)

**Beispiel:** Bei einem Signalbereich von 0,4 bis 2 bar wird eine Vorspannung gewünscht. 25 % dieser Spanne sind 0,4 bar. Daher verschiebt sich der Signalbereich um 0,4 bar auf 0,8 bis 2,4 bar. Der neue Signalbereichsanfang entspricht 0,8 bar, das neue Signalbereichsende entspricht 2,4 bar.

- ⇒ Den neuen Signalbereich von 0,8 bis 2,4 bar auf dem Typenschild als Arbeitsbereich mit vorgespannten Federn eintragen.

## 6.2 Hubbereich anpassen

Teilweise haben Ventil und Antrieb unterschiedliche Nennhübe. Je nach Wirkrichtung ergibt sich daraus folgender Handlungsbedarf:

### Wirkrichtung „Antriebsstange ausfahrend“

Bei Ventilen, deren Hub kleiner ist als der Nennhub des Antriebs, müssen vorgespannte Federn eingesetzt werden.

**Beispiel:** Ventil DN 50 mit Nennhub 15 mm und Antrieb 700 cm<sup>2</sup> mit Nennhub 30 mm; Nennsignalbereich 0,4 bis 2 bar.

Der Stelldruck für den halben Antriebshub (15 mm) beträgt 1,2 bar. Addiert mit dem Signalbereichsanfang von 0,4 bar ergibt sich ein Stelldruck von 1,6 bar, der für die Federvorspannung erforderlich ist. Der neue Signalbereichsanfang entspricht 1,6 bar, das neue Signalbereichsende entspricht 2,4 bar.

- ⇒ Den neuen Signalbereich von 1,6 bis 2,4 bar auf dem Typenschild als Arbeitsbereich mit vorgespannten Federn eintragen.

## Wirkrichtung „Antriebsstange einfahrend“

Ein Vorspannen der Antriebsfedern ist bei „Antriebsstange einfahrend“ nicht möglich. Wenn ein SAMSON-Ventil mit einem übergroßen Antrieb kombiniert wird (d. h. Nennhub Antrieb größer als Nennhub Ventil) kann immer nur die erste Hälfte vom Nennsignalbereich des Antriebs genutzt werden.


**Beispiel:** Ventil DN 50 mit Nennhub 15 mm und Antrieb 700 cm<sup>2</sup> mit Nennhub 30 mm; Nennsignalbereich 0,2 bis 1 bar.

Bei halbem Ventilhub ergibt sich ein Arbeitsbereich von 0,2 bis 0,6 bar.

## 6.3 Hubbegrenzung

In der Ausführung mit Hubbegrenzung ist der maximale und minimale Antriebshub begrenzbar.

| Antriebsfläche in cm <sup>2</sup> | Wirkrichtung | Anschlag, min. | Anschlag, max. |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 240, 350, 700                     | FA           | 0...125 %      | 50...125 %     |
| 240, 350, 700                     | FE           | 0...100 %      | 50...100 %     |



**Bild 19:** Hubbegrenzung

|     |                |     |                |
|-----|----------------|-----|----------------|
| A1  | Deckel, oben   | A72 | Einstellmutter |
| A5  | Membranteller  | A73 | Haube          |
| A7  | Antriebsstange | A74 | Kontermutter   |
| A70 | Kontermutter   |     |                |

## 6.3.1 Begrenzung nach unten (Minimalhub)


1. Kontermutter (A70) lösen und Haube (A73) abschrauben.
2. Kontermutter (A74) lösen und an Einstellmutter (A72) Begrenzung einstellen.
3. Kontermutter (A74) festziehen.
4. Haube (A73) aufschrauben und mit Kontermutter (A70) wieder festziehen.

## 6.3.2 Begrenzung nach oben (Maximalhub)

1. Kontermutter (A70) lösen.
2. Haube (A73) auf gewünschte Begrenzung einstellen.
3. Kontermutter (A70) wieder festziehen.

## 6.4 Ausführung mit Handverstellung

Die Kupplung (A51) verbindet die Antriebsstange (A7) des Antriebs mit der Antriebsstange (A50) der Handverstellung. Der Hub wird über das Handrad (A60) verstellt.



**Bild 20:** Pneumatischer Antrieb Typ 3277 mit Handverstellung

|     |                      |     |               |
|-----|----------------------|-----|---------------|
| A7  | Antriebsstange       | A60 | Handrad       |
| A50 | obere Antriebsstange | A66 | Kontermutter  |
| A51 | Kupplung             | A75 | oberer Deckel |
| A55 | Zeiger               |     |               |

---

**i Info**

*Falls ein Antrieb nachträglich mit einer Handverstellung ausgestattet werden soll, After Sales Service kontaktieren.*

---

#### **6.4.1     Antriebsstange von Hand ausfahren**

1. Kontermutter (A66) lösen, um Handrad (A60) zu entriegeln.
2. Um die Antriebsstange auszufahren, Handrad im Uhrzeigersinn drehen.
3. Um vom Handbetrieb in den Automatikbetrieb zu wechseln, Handrad in die Neutralstellung bringen. Dazu Zeiger (A55) auf die Umlaufnut der Kupplung (A51) ausrichten.
4. Kontermutter (A66) festziehen, um Handrad zu verriegeln.

#### **6.4.2     Antriebsstange von Hand einfahren**

1. Kontermutter (A66) lösen, um Handrad (A60) zu entriegeln.
2. Um die Antriebsstange einzufahren, Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Um vom Handbetrieb in den Automatikbetrieb zu wechseln, Handrad in die Neutralstellung bringen. Dazu Zeiger (A55) auf die Umlaufnut der Kupplung (A51) ausrichten.
4. Kontermutter (A66) festziehen, um Handrad zu verriegeln.

## 7 Betrieb

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

### ⚠️ WARNUNG

#### **Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!**

Der Antrieb wird pneumatisch betrieben, daher tritt im Zuge der Steuerung Abluft aus.

- ⇒ Bei Arbeiten in Antriebsnähe Augen- und Gehörschutz tragen.

### ⚠️ WARNUNG

#### **Quetschgefahr durch bewegliche Teile!**

Der Antrieb enthält bewegliche Teile (Antriebsstange), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.

- ⇒ Nicht an oder unter die Antriebsstange greifen und nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln.
- ⇒ Lauf der Antriebsstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.
- ⇒ Bei blockierter Antriebsstange (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

### ⚠️ WARNUNG

#### **Verletzungsgefahr aufgrund fehlerhafter Bedienung, Verwendung oder Installation bedingt durch falsche Informationen am Antrieb!**

Nach Einstellungs- oder Umrüstarbeiten stimmen unter Umständen die Angaben auf dem Typenschild des Antriebs nicht mehr. Dies betrifft z. B. die Varianten-ID und das Bildsymbol nach Wirkrichtungsumkehr.

- ⇒ Schilder oder Aufkleber mit fehlerhaften/veralteten Informationen sofort erneuern.
- ⇒ Neu eingestellte Werte auf dem Typenschild eintragen, ggf. neues Typenschild bei SAMSON anfordern.

## 7.1 Regel- oder Auf/Zu-Betrieb

Der maximal zulässige Zuluftdruck ist in der Auftragsbestätigung des Stellventils spezifiziert, beträgt jedoch im Regelbetrieb maximal 6 bar.

Bei der Wirkrichtung „Antriebsstange durch Federkraft ausfahrend (FA)“ und Hubbegrenzung darf der Zuluftdruck max. 1,5 bar über dem Federendwert liegen.

Für Antriebe mit Antriebsfläche 350 cm<sup>2</sup> (und Bestandsgeräte mit 240 und 700 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche) gilt außerdem:

- Im Schaltbetrieb (Auf/Zu-Betrieb) muss der Zuluftdruck eingeschränkt werden.
- Bei der Wirkrichtung „Antriebsstange durch Federkraft einfahrend (FE)“ darf der Zuluftdruck max. 3 bar über dem Federendwert liegen:

| Nennsignalebereich | Sicherheitsstellung       | max. Zuluftdruck |
|--------------------|---------------------------|------------------|
| 0,2...1,0 bar      | Antriebsstange einfahrend | 4 bar            |
| 0,4...2,0 bar      |                           | 5 bar            |
| 0,6...3,0 bar      |                           | 6 bar            |

## 7.2 Handbetrieb (nur bei Ausführungen mit Handverstellung)

Im Handbetrieb wird der Öffnungszustand des Ventils unabhängig vom Stelldruck oder den eingebauten Federn über die Position des Handrads bestimmt, vgl. zugehörige Dokumentation der Handverstellung ► EB 8312-X.

Die Neutralstellung des Handrads ist erforderlich, damit der Antrieb im Regel- bzw. Auf/Zu-Betrieb den kompletten Hub fahren kann.

Bei pneumatischen Antrieben Typ 3271 und Typ 3277 mit 700 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche und Handverstellung darf der Federendwert 3,3 bar nicht überschreiten.

## 7.3 Weitere Hinweise zum Betrieb

- ⇒ Antriebe mit reduziertem Zuluftdruck mit einem Aufkleber „max. Zuluftdruck begrenzt auf ... bar“ kennzeichnen.
- ⇒ Antrieb nur auf der den Federn abgewandten Seite über den Anschluss S mit Stelldruck belasten.
- ⇒ Nur durchlässigen Entlüftungsstopfen (vgl. Ersatzteilzeichnung, Pos. A16 im Kap. 15.2) verwenden.

## 8 Störungen

Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise vgl. Kap. 1

### 8.1 Fehler erkennen und beheben

| Fehler                                                 | Mögliche Ursache                                              | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsstange bewegt sich trotz Anforderung nicht.    | Antrieb ist mechanisch blockiert.                             | Antrieb außer Betrieb nehmen, vgl. Kap. 10 und anschließend Blockierung aufheben.<br><b>WARNUNG!</b> Eine blockierte Antriebsstange (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) kann sich unerwartet lösen und unkontrolliert bewegen. Dies kann beim Hineingreifen zu Quetschungen führen.<br>Vor dem Versuch eine Blockade der Antriebsstange zu lösen pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln. Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11. |
|                                                        | Membran im Antrieb defekt                                     | Vgl. Abschnitt „Membran austauschen“ im Kap. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | Stelldruck zu gering                                          | Stelldruck prüfen.<br>Stelldruckleitung auf Dichtheit prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        | Stelldruck nicht an die korrekte Membrankammer angeschlossen. | Vgl. Abschnitt „Wirkrichtung und Stelldruckführung“ im Kap. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antriebsstange durchfährt nicht den vollständigen Hub. | Stelldruck zu gering                                          | Stelldruck prüfen.<br>Stelldruckleitung auf Dichtheit prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        | Hubbegrenzung aktiv                                           | Vgl. Abschnitt „Hubbegrenzung“ im Kap. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        | Anbaugeräte nicht korrekt eingestellt                         | Antrieb ohne Anbaugeräte prüfen.<br>Einstellungen der Anbaugeräte prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **i** Info

Bei Störungen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, After Sales Service von SAMSON kontaktieren.

### 8.2 Notfallmaßnahmen durchführen

Notfallmaßnahmen der Anlage obliegen dem Anlagenbetreiber.

### 9 Instandhaltung und Umrüstung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

Folgende Dokumente werden zusätzlich für die Instandhaltung des Stellventils benötigt:

- ► AB 0100 für Werkzeuge, Anzugsmomente und Schmiermittel

#### ⚠ GEFAHR

##### **Berstgefahr bei unsachgemäßem Öffnen von druckbeaufschlagten Geräten und Bauteilen!**

Pneumatische Antriebe sind Druckgeräte, die bei falscher Handhabung bersten können. Geschossartig herumfliegende Bauteile und Bruchstücke können schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

#### ⚠ WARNUNG

##### **Verletzungsgefahr durch vorgespannte Federn!**

Antriebe mit vorgespannten Antriebsfedern stehen unter Druck. Diese Antriebe sind erkennbar an einigen verlängerten Schrauben mit Muttern an der unteren Membranschale. Diese Schrauben erlauben bei der Demontage des Antriebs ein gleichmäßiges Abbauen der Federvorspannung. Bei starker Vorspannung der Federn sind diese Antriebe zusätzlich durch einen Aufkleber gekennzeichnet, vgl. Kap. 1.4.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb, die ein Öffnen des Antriebs erfordern oder bei blockierter Antriebsstange Kraft der Federvorspannung aufheben, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

#### ⚠ WARNUNG

##### **Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!**

Der Antrieb wird pneumatisch betrieben, daher tritt im Zuge der Steuerung Abluft aus.

- ⇒ Bei Arbeiten in Antriebsnähe Augen- und Gehörschutz tragen.

#### ⚠ WARNUNG

##### **Quetschgefahr durch bewegliche Teile!**

Der Antrieb enthält bewegliche Teile (Antriebsstange), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.

- ⇒ Nicht an oder unter die Antriebsstange greifen und nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln.
- ⇒ Lauf der Antriebsstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.
- ⇒ Bei blockierter Antriebsstange (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

#### ⚠ WARNUNG

##### **Verletzungsgefahr aufgrund fehlerhafter Bedienung, Verwendung oder Installation bedingt durch falsche Informationen am Antrieb!**

Nach Einstellungs- oder Umrüstarbeiten stimmen unter Umständen die Angaben auf dem Typenschild des Antriebs nicht mehr. Dies betrifft z. B. die Varianten-ID und das Bildsymbol nach Wirkrichtungsumkehr.

- ⇒ Schilder oder Aufkleber mit fehlerhaften/veralteten Informationen sofort erneuern.
- ⇒ Neu eingestellte Werte auf dem Typenschild eintragen, ggf. neues Typenschild bei SAMSON anfordern.

#### ⓘ HINWEIS

##### **Beschädigung des Antriebs durch zu hohe oder zu niedrige Anzugsmomente!**

Die Bauteile des Antriebs müssen mit bestimmten Drehmomenten angezogen werden. Zu fest angezogene Bauteile unterliegen übermäßigem Verschleiß. Zu leicht angezogene Bauteile können dazu führen, dass sich Bauteile lösen.

- ⇒ Anzugsmomente einhalten, vgl. ► AB 0100.

**HINWEIS**

**Beschädigung des Antriebs durch ungeeignete Werkzeuge!**

Für Arbeiten am Antrieb werden bestimmte Werkzeuge benötigt.

⇒ Nur von SAMSON zugelassene Werkzeuge verwenden, vgl. ► AB 0100.

**HINWEIS**

**Beschädigung des Antriebs durch ungeeignete Schmiermittel!**

Der Werkstoff des Antriebs erfordert bestimmte Schmiermittel. Ungeeignete Schmiermittel können die Oberfläche angreifen und beschädigen.

⇒ Nur von SAMSON zugelassene Schmiermittel verwenden, vgl. ► AB 0100.

**Info**

- Mit der Durchführung nicht beschriebener Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten ohne Zustimmung des After Sales Service von SAMSON erlischt die Produktgewährleistung.
- Als Ersatzteile nur Originalteile von SAMSON verwenden, die der Ursprungsspezifikation entsprechen.

## 9.1 Periodische Prüfungen

Abhängig von den Einsatzbedingungen muss der Antrieb in bestimmten Intervallen geprüft werden, um bereits vor möglichen Störungen Abhilfe schaffen zu können. Die Erstellung eines entsprechenden Prüfplans obliegt dem Anlagenbetreiber.

**Tipp**

Auf Anfrage unterstützt Sie der After Sales Service bei der Erstellung eines auf Ihre Anlage abgestimmten Prüfplans.

## 9.2 Instandhaltungs- und Umrüstarbeiten vorbereiten

1. Für die Arbeiten erforderliches Material und Werkzeug bereitlegen.
2. Antrieb außer Betrieb nehmen, vgl. Kap. 10.
3. Antrieb vom Ventil demontieren, vgl. Kap. 11.

**Info**

Zur Demontage eines Antriebs mit „Antriebsstange ausfahrend“ und/oder vorgespannten Federn, muss für einen Arbeitsschritt ein gewisser Stelldruck auf den Antrieb gegeben werden, vgl. Kap. 11.

Der Stelldruck ist nach diesem Arbeitsschritt wieder abzubauen und die Hilfsenergie muss wieder abgestellt und verriegelt werden.

4. Bei vorgespannten Antrieben Federvorspannung abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.
5. Schrauben und Muttern am Umfang des Antriebsgehäuses abschrauben und inklusive der Scheiben beiseite legen.


Nach der Vorbereitung können folgende Instandhaltungs- und/oder Umrüstarbeiten durchgeführt werden:

- Membran austauschen
- Antriebsstangendichtung austauschen
- Wirkrichtung umkehren

## 9.3 Ventil nach Instandhaltungs- oder Umrüstarbeiten montieren


1. Antrieb montieren, vgl. Kap. 5.
2. Signalbereichsanfang oder -ende einstellen, vgl. Kap. 6.

## 9.4 Instandhaltungsarbeiten



**Bild 21:** Antrieb Typ 3271, Beispieldarstellung mit 350 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| A1 oberer Deckel  | A8 Ringmutter         |
| A2 unterer Deckel | A10 Feder             |
| A4 Membran        | A16 Entlüftung        |
| A5 Membranteller  | A26/ Kupplungsschelle |
| A7 Antriebsstange | 27                    |
|                   | S Stelldruckanschluss |



**Bild 22:** Antrieb Typ 3277, Beispieldarstellung mit 350 cm<sup>2</sup> Antriebsfläche

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| A1 oberer Deckel  | A8 Ringmutter         |
| A2 unterer Deckel | A10 Feder             |
| A4 Membran        | A16 Entlüftung        |
| A5 Membranteller  | A26/ Kupplungsschelle |
| A7 Antriebsstange | 27                    |
|                   | S Stelldruckanschluss |

### 9.4.1 Membran austauschen

#### ❶ HINWEIS

#### **Fehlfunktion durch beschädigte Lochbandklemme!**

- ⇒ Lochbandklemme nicht wiederverwenden.
- ⇒ Bei jedem Austausch der Membran auch die Lochbandklemme austauschen.

#### ❶ HINWEIS

#### **Sachschäden und Fehlfunktion durch fehlerhafte Montage der Lochbandklemme!**


- ⇒ Lochbandklemme immer mit Drehmomentschlüssel händisch anziehen. Anzugsmoment beachten und zentrisch aufbringen.

#### a) Wirkrichtung FA

1. Oberen Deckel (A1) abheben und Federn (A10) entnehmen.
2. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Membranteller (A5), Membran (A4) und Antriebsstange (A7) aus dem unteren Deckel (A2) ziehen.
3. Antriebsstange (A7) im unteren Bereich fest in einen Schraubstock mit Schutzbacken einspannen. Sicherstellen, dass die Antriebsstange nicht beschädigt wird.
4. **240 cm<sup>2</sup>:** Schloss der Lochbandklemme (A6) lösen. Lochbandklemme (A6) und Membran (A4) vom Membranteller (A5) nehmen.  
**350 und 700 cm<sup>2</sup>:** Schloss der Lochbandklemme (A6) lösen. Druckstück (A19), Lochbandklemme (A6) und Membran (A4) vom Membranteller (A5) nehmen.
5. Neue Membran (A4) aufziehen. Sicherstellen, dass die Membran korrekt zum Membranteller ausgerichtet ist. Die gedachte Linie zwischen zwei gegenüberliegenden Federzentrierungen im Membranteller muss mittig zwischen zwei Befestigungslöchern der Membran ausgerichtet werden (vgl. Bild 24).
6. Lochbandklemme (A6) gleichmäßig in die vorge-sehene Nut der Membran (A4) einlegen.
7. **240 cm<sup>2</sup>:** An der Schraube des Lochbandklemmen-Schlusses drehen, bis die Lochbandklemme vollständig anliegt. Schraube am Schloss mit einem geeigneten Werkzeug festziehen. Anzugsmomente beachten.


**350 und 700 cm<sup>2</sup>:** An der Schraube des Lochbandklemmen-Schlusses drehen, bis nur noch ein Spalt von wenigen Millimetern zwischen Membran (A4) und Lochklemme (A6) bleibt. Druckstück (A19) unter dem Lochbandklemmen-Schluss platzieren und ausrichten, (vgl. Bild 24). Schraube am Schloss mit einem geeigneten Werkzeug festziehen. Anzugsmomente beachten.

8. Antriebsstange (A7) mit geeignetem Schmiermittel bestreichen.
9. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Membranteller (A5), neuer Membran (A4) und Antriebsstange (A7) in den unteren Deckel (A2) einsetzen. Sicherstellen, dass die Dichtungselemente nicht beschädigt werden.
10. Federn (A10) so in den unteren Deckel einsetzen, dass sie durch die Prägung im Deckel zentriert werden.
11. Oberen Deckel (A1) aufsetzen.
12. Ggf. Federn vorspannen, vgl. Kap. 6.
13. Oberen und unteren Deckel (A1, A2) mit Schrauben (A20) und Muttern (A21) verschrauben. Anzugsmomente beachten.



**Bild 23:** Anordnung der Bauteile für Wirkrichtung FA (240, 350, 700 cm<sup>2</sup>)

|    |                |     |                                   |
|----|----------------|-----|-----------------------------------|
| A4 | Membran        | A9  | Sechskantmutter                   |
| A5 | Membranteller  | A15 | Bundmutter                        |
| A6 | Lochbandklemme | A19 | Druckstück an Lochbandklemme (A6) |
| A7 | Antriebsstange |     |                                   |



**Bild 24:** Ausrichtung der Membran

- a Befestigungsloch
- b Federzentrierung


#### b) Wirkrichtung FE

1. Oberen Deckel (A1) abheben.
2. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Membranteller (A5), Membran (A4) und Antriebsstange (A7) aus dem Antrieb nehmen.
3. Federn (A10) aus dem unteren Deckel (A2) herausnehmen.
4. Antriebsstange (A7) im unteren Bereich fest in einen Schraubstock mit Schutzbacken einspannen. Sicherstellen, dass die Antriebsstange nicht beschädigt wird.
5. **240 cm<sup>2</sup>:** Schloss der Lochbandklemme (A6) lösen. Lochbandklemme (A6) und Membran (A4) vom Membranteller (A5) nehmen.  
**350 und 700 cm<sup>2</sup>:** Schloss der Lochbandklemme (A6) lösen. Druckstück (A19), Lochbandklemme (A6) und Membran (A4) vom Membranteller (A5) nehmen.
6. Neue Membran (A4) aufziehen. Sicherstellen, dass die Membran korrekt zum Membranteller ausgerichtet ist. Die gedachte Linie zwischen zwei gegenüberliegenden Federzentrierungen im Membranteller muss mittig zwischen zwei Befestigungslöchern der Membran ausgerichtet werden (vgl. Bild 24).
7. Lochbandklemme (A6) gleichmäßig in die vorgegebene Nut der Membran (A4) einlegen.
8. **240 cm<sup>2</sup>:** An der Schraube des Lochbandklemmen-Schlusses drehen, bis die Lochbandklemme vollständig anliegt. Schraube am Schloss mit

einem geeigneten Werkzeug festziehen. Anzugsmomente beachten.

**350 und 700 cm<sup>2</sup>:** An der Schraube des Lochbandklemmen-Schlusses drehen, bis nur noch ein Spalt von wenigen Millimetern zwischen Membran (A4) und Lochklemme (A6) bleibt. Druckstück (A19) unter dem Lochbandklemmen-Schluss platzieren und ausrichten, (vgl. Bild 24). Schraube am Schloss mit einem geeigneten Werkzeug festziehen. Anzugsmomente beachten.

9. Antriebsstange (A7) mit geeignetem Schmiermittel bestreichen.
10. Oberen Deckel (A1) mit der Öffnung nach oben in eine geeignete Spannvorrichtung einspannen.
11. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Membranteller (A5), neuer Membran (A4) und Antriebsstange (A7) mit der Antriebsstange nach oben in den Deckel (A1) einlegen.
12. Federn (A10) so in den Membranteller (A5) einsetzen, dass sie durch die Prägung im Deckel zentriert werden.
13. Unteren Antriebsdeckel (A2) vorsichtig über die Antriebsstange (A7) führen und auf die Federn (A10) setzen. Sicherstellen, dass die Dichtungselemente nicht beschädigt werden. Sicherstellen, dass die Druckluftanschlüsse der Deckel (A1, A2) korrekt zueinander ausgerichtet sind.
14. Oberen und unteren Deckel (A1, A2) mit Schrauben (A20) und Muttern (A21) verschrauben. Anzugsmomente beachten.




**Bild 25:** Anordnung der Bauteile für Wirkrichtung FE (240, 350, 700 cm<sup>2</sup>)

|    |                |     |                                   |
|----|----------------|-----|-----------------------------------|
| A4 | Membran        | A9  | Sechskantmutter                   |
| A5 | Membranteller  | A15 | Bundmutter                        |
| A6 | Lochbandklemme | A19 | Druckstück an Lochbandklemme (A6) |
| A7 | Antriebsstange |     |                                   |

### 9.4.2 Antriebsstangendichtung austauschen

#### a) Wirkrichtung FA


1. Oberen Deckel (A1) abheben und Federn (A10) entnehmen.
2. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Antriebsstange (A7), Membranteller (A5) und Membran (A4) aus dem unteren Deckel (A2) ziehen.
3. Wellendichtring (A40) mit geeignetem Austreibdorn demontieren.
4. Trockengleitlager (A42) und Abstreifer (A41) kontrollieren und falls erforderlich ebenfalls austauschen.
5. Neuen Wellendichtring mit geeignetem Schmiermittel an der Dichtlippe bestreichen.
6. Wellendichtring mit geeignetem Werkzeug montieren. Dabei die korrekte Ausrichtung des Wellendichtrings beachten, vgl. Bild 26.
7. Den Hohlraum des Wellendichtrings, in dem die Feder sitzt, mit Schmiermittel füllen.
8. Antriebsstange (A7) mit geeignetem Schmiermittel bestreichen.
9. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Membranteller (A5), neuer Membran (A4) und Antriebsstange (A7) in den unteren Deckel (A2) einsetzen. Sicherstellen, dass die Dichtungselemente nicht beschädigt werden. Sicherstellen, dass die Druckluftanschlüsse der Deckel (A1, A2) korrekt zueinander ausgerichtet sind.
10. Federn (A10) so in den unteren Deckel einsetzen, dass sie durch die Prägung im Deckel zentriert werden.
11. Oberen Deckel (A1) aufsetzen.
12. Ggf. Federn vorspannen, vgl. Kap. 6.
13. Oberen und unteren Deckel (A1, A2) mit Schrauben (A20) und Muttern (A21) verschrauben. Anzugsmomente beachten.



**Bild 26:** Ausrichtung Wellendichtring und Abstreifer


## b) Wirkrichtung FE

1. Oberen Deckel (A1) abheben.
2. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Membranteller (A5), Membran (A4) und Antriebsstange (A7) aus dem Antrieb nehmen.
3. Federn (A10) aus dem unteren Deckel (A2) herausnehmen.
4. Wellendichtring (A40) mit geeignetem Austreibdorn demontieren.
5. Trockengleitlager (A42) und Abstreifer (A41) kontrollieren und falls erforderlich ebenfalls austauschen.
6. Neuen Wellendichtring mit geeignetem Schmiermittel an der Dichtlippe bestreichen.
7. Wellendichtring mit geeignetem Werkzeug montieren. Dabei die korrekte Ausrichtung des Wellendichtrings beachten, vgl. Bild 26.
8. Den Hohlraum des Wellendichtrings, in dem die Feder sitzt, mit Schmiermittel füllen.
9. Antriebsstange (A7) mit geeignetem Schmiermittel bestreichen.
10. Oberen Deckel (A1) mit der Öffnung nach oben in eine geeignete Spannvorrichtung einspannen.
11. Membranteller-Baugruppe mit der Antriebsstange (A7) nach oben in den Deckel (A1) einlegen.
12. Federn (A10) so in den Membranteller (A5) einsetzen, dass sie durch die Prägung im Deckel zentriert werden.
13. Unteren Antriebsdeckel (A2) vorsichtig über die Antriebsstange (A7) führen und auf die Federn (A10) setzen. Sicherstellen, dass die Dichtungselemente nicht beschädigt werden. Sicherstellen, dass die Druckluftanschlüsse der Deckel (A1, A2) korrekt zueinander ausgerichtet sind.
14. Oberen und unteren Deckel (A1, A2) mit Schrauben (A20) und Muttern (A21) verschrauben. Anzugsmomente beachten.



**Bild 27:** Typ 3271 Antriebsstangendichtung

- A7 Antriebsstange
- A40 Wellendichtring
- A41 Abstreifer
- A42 Trockengleitlager



**Bild 28:** Typ 3277 Antriebsstangendichtung


- A7 Antriebsstange
- A40 Wellendichtring
- A41 Abstreifer
- A42 Trockengleitlager

## 9.5 Umrüstarbeiten


### 9.5.1 Wirkrichtung umkehren

Bei den pneumatischen Antrieben kann die Wirkrichtung und damit die Sicherheitsstellung geändert

werden. Die Sicherheitsstellung ist mit einem Bildsymbol auf dem Typenschild gekennzeichnet:



Antriebsstange ausfahrend



Antriebsstange einfahrend

### a) Umkehren von FA zu FE

1. Oberen Deckel (A1) abheben und Federn (A10) entnehmen.
2. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Membranteller (A5), Membran (A4) und Antriebsstange (A7) aus dem unteren Deckel (A2) ziehen.
3. Antriebsstange (A7) im unteren Bereich fest in einen Schraubstock mit Schutzbacken einspannen. Sicherstellen, dass die Antriebsstange nicht beschädigt wird.
4. Bundmutter (A15) vollständig abschrauben. Dabei an der Mutter (A9) gegenhalten.

#### **HINWEIS**

#### **Fehlerhafter Betrieb durch Lösen der Mutter!**

Die Mutter (A9) an der Antriebsstange dient der Einstellung des Maß x (Stichmaß).

⇒ Mutter (A9) nicht lösen.

⇒ Falls die Mutter (A9) gelöst wurde, Maß x gemäß Tab. 5 neu einstellen.


5. Membranteller (A5) mit Membran (A4) von der Antriebsstange nehmen und umgekehrt wieder auf die Antriebsstange setzen.
6. Bundmutter (A15) festziehen. Dabei an der Mutter (A9) gegenhalten. Anzugsmomente beachten.
7. Distanzstück (A87) abschrauben.
8. Antriebsstange (A7) mit geeignetem Schmiermittel bestreichen.
9. Oberen Deckel (A1) mit der Öffnung nach oben in eine geeignete Spannvorrichtung einspannen.
10. Membranteller-Baugruppe mit der Antriebsstange (A7) nach oben in den Deckel (A1) einlegen.
11. Federn (A10) so in den Membranteller (A5) einsetzen, dass sie durch die Prägung im Deckel zentriert werden.
12. Unteren Antriebsdeckel (A2) vorsichtig über die Antriebsstange (A7) führen und auf die Federn

(A10) setzen. Sicherstellen, dass die Dichtungselemente nicht beschädigt werden. Sicherstellen, dass die Druckluftanschlüsse der Deckel (A1, A2) korrekt zueinander ausgerichtet sind.

13. Oberen und unteren Deckel (A1, A2) mit Schrauben (A20) und Muttern (A21) verschrauben. Anzugsmomente beachten.
14. Entlüftungsstopfen (A16) vom oberen in den unteren Stelldruckanschluss (S) schrauben.


Die Antriebsfedern, die nun von unten gegen den Membranteller drücken, lassen die Antriebsstange einfahren. Der Stelldruck gelangt über den oberen Anschluss (S) in die obere Membrankammer, sodass mit steigendem Stelldruck die Antriebsstange gegen die Federkraft ausfährt.

15. Neues Typenschild mit geändertem Bildsymbol und neuer Varianten-ID am Antrieb befestigen.



**Bild 29:** Anordnung der Bauteile für Wirkrichtung FE

|    |                |     |                 |
|----|----------------|-----|-----------------|
| A4 | Membran        | A9  | Sechskantmutter |
| A5 | Membranteller  | A15 | Bundmutter      |
| A6 | Lochbandklemme | A19 | Druckstück      |
| A7 | Antriebsstange |     |                 |



**Bild 30:** Anordnung der Bauteile für Wirkrichtung FA

|    |                |     |                 |
|----|----------------|-----|-----------------|
| A4 | Membran        | A9  | Sechskantmutter |
| A5 | Membranteller  | A15 | Bundmutter      |
| A6 | Lochbandklemme | A19 | Druckstück      |
| A7 | Antriebsstange |     |                 |

### b) Umkehren von FE zu FA

1. Oberen Deckel (A1) abheben.
2. Membranteller-Baugruppe bestehend aus Membranteller (A5), Membran (A4) und Antriebsstange (A7) aus dem Antrieb nehmen.
3. Federn (A10) aus dem unteren Deckel (A2) herausnehmen.
4. Bundmutter (A15) vollständig abschrauben. Dabei an der Mutter (A9) gegenhalten.

#### ❗ HINWEIS

#### **Fehlerhafter Betrieb durch Lösen der Mutter!**

Die Mutter (A9) an der Antriebsstange dient der Einstellung des Maß x (Stichmaß).

⇒ Mutter (A9) nicht lösen.

⇒ Falls die Mutter (A9) gelöst wurde, Maß x gemäß Tab. 5 neu einstellen.

5. Antriebsstange (A7) im unteren Bereich fest in einen Schraubstock mit Schutzbacken einspannen. Sicherstellen, dass die Antriebsstange nicht beschädigt wird.
6. Membranteller (A5) mit Membran (A4) von der Antriebsstange nehmen und umgekehrt wieder auf die Antriebsstange setzen.
7. Bundmutter (A15) festziehen. Dabei an der Mutter (A9) gegenhalten. Anzugsmomente beachten.
8. Antriebsstange (A7) mit geeignetem Schmiermittel bestreichen.
9. Membranteller-Baugruppe mit der Antriebsstange (A7) nach unten in den unteren Deckel (A2) einsetzen. Sicherstellen, dass die Dichtungselemente nicht beschädigt werden.

10. Federn (A10) so in den unteren Deckel einsetzen, dass sie durch die Prägung im Deckel zentriert werden.
11. Oberen Deckel (A1) aufsetzen.
12. Ggf. Federn vorspannen, vgl. Kap. 6.
13. Oberen und unteren Deckel (A1, A2) mit Schrauben (A20) und Muttern (A21) verschrauben. Anzugsmomente beachten.
14. Entlüftungsstopfen (A16) vom unteren in den oberen Stelldruckanschluss (S) schrauben.  
Die Antriebsfedern, die nun von oben gegen den Membranteller drücken, lassen die Antriebsstange ausfahren. Der Stelldruck gelangt über den unteren Anschluss (S) in die untere Membrankammer, sodass mit steigendem Stelldruck die Antriebsstange gegen die Federkraft einfährt.
15. Neues Typenschild mit geändertem Bildsymbol und neuer Varianten-ID am Antrieb befestigen.

## 9.6 Bestimmung des Stichmaßes

Falls bei Instandhaltungs- oder Umrüstarbeiten die Mutter (A9) an der Antriebsstange (A7) gelöst wurde, muss das Maß x (vgl. Bild 16) neu eingestellt werden.

**Tabelle 5:** Maß x

| Typ  | Antriebsfläche    | Hub in mm | Maß x in mm<br>(Oberkante Mutter bis Unterkan-<br>te Antriebsstange) |
|------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 3271 | 240 <sup>1)</sup> | 15        | 98,25                                                                |
| 3271 | 350               | 15        | 107,25                                                               |
| 3271 | 700 <sup>1)</sup> | 30        | 144                                                                  |
| 3277 | 240 <sup>1)</sup> | 15        | –                                                                    |
| 3277 | 350               | 15        | 209                                                                  |
| 3277 | 700 <sup>1)</sup> | 30        | 246                                                                  |

<sup>1)</sup> Nur noch Bestandsgeräte

## 9.7 Ersatzteile und Verbrauchsgüter bestellen

Auskunft über Ersatzteile, Schmiermittel und Werkzeuge erteilen Ihre SAMSON-Vertretung und der After Sales Service von SAMSON.

### Ersatzteile

Informationen zu Ersatzteilen stehen im Anhang zur Verfügung.

## **Instandhaltung und Umrüstung**

### **Schmiermittel**

Informationen zu geeigneten Schmiermitteln stehen in der Druckschrift ► AB 0100 zur Verfügung.

### **Werkzeuge**

Informationen zu geeigneten Werkzeugen stehen in der Druckschrift ► AB 0100 zur Verfügung.

## 10 Außerbetriebnahme

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

### **GEFAHR**

#### **Berstgefahr bei unsachgemäßem Öffnen von druckbeaufschlagten Geräten und Bauteilen!**

Pneumatische Antriebe sind Druckgeräte, die bei falscher Handhabung bersten können. Geschossartig herumfliegende Bauteile und Bruchstücke können schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

### **WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr durch vorgespannte Federn!**

Antriebe mit vorgespannten Antriebsfedern stehen unter Druck. Diese Antriebe sind erkennbar an einigen verlängerten Schrauben mit Muttern an der unteren Membranschale. Diese Schrauben erlauben bei der Demontage des Antriebs ein gleichmäßiges Abbauen der Federvorspannung. Bei starker Vorspannung der Federn sind diese Antriebe zusätzlich durch einen Aufkleber gekennzeichnet, vgl. Kap. 1.4.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb, die ein Öffnen des Antriebs erfordern oder bei blockierter Antriebsstange Kraft der Federvorspannung aufheben, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

### **WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!**

Der Antrieb wird pneumatisch betrieben, daher tritt im Zuge der Steuerung Abluft aus.

- ⇒ Bei Arbeiten in Antriebsnähe Augen- und Gehörschutz tragen.

### **WARNUNG**

#### **Quetschgefahr durch bewegliche Teile!**

Der Antrieb enthält bewegliche Teile (Antriebsstange), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.

- ⇒ Nicht an oder unter die Antriebsstange greifen und nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln.
- ⇒ Lauf der Antriebsstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.
- ⇒ Bei blockierter Antriebsstange (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

Um den Antrieb für Instandhaltungsarbeiten oder die Demontage außer Betrieb zu nehmen, folgende Schritte ausführen:

1. Ventil außer Betrieb nehmen, vgl. zugehörige Ventildokumentation.
2. Pneumatische Hilfsenergie abstellen, um Antrieb drucklos zu setzen.

### 11 Demontage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

#### **⚠ GEFAHR**

##### **Berstgefahr bei unsachgemäßem Öffnen von druckbeaufschlagten Geräten und Bauteilen!**

Pneumatische Antriebe sind Druckgeräte, die bei falscher Handhabung bersten können. Geschossartig herumfliegende Bauteile und Bruchstücke können schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Verletzungsgefahr durch vorgespannte Federn!**

Antriebe mit vorgespannten Antriebsfedern stehen unter Druck. Diese Antriebe sind erkennbar an einigen verlängerten Schrauben mit Muttern an der unteren Membranschale. Diese Schrauben erlauben bei der Demontage des Antriebs ein gleichmäßiges Abbauen der Federvorspannung. Bei starker Vorspannung der Federn sind diese Antriebe zusätzlich durch einen Aufkleber gekennzeichnet, vgl. Kap. 1.4.

- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb, die ein Öffnen des Antriebs erfordern oder bei blockierter Antriebsstange Kraft der Federvorspannung aufheben, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!**

Der Antrieb wird pneumatisch betrieben, daher tritt im Zuge der Steuerung Abluft aus.

- ⇒ Bei Arbeiten in Antriebsnähe Augen- und Gehörschutz tragen.

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Quetschgefahr durch bewegliche Teile!**

Der Antrieb enthält bewegliche Teile (Antriebsstange), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.

- ⇒ Nicht an oder unter die Antriebsstange greifen und nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
- ⇒ Vor Arbeiten am Antrieb pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln.
- ⇒ Lauf der Antriebsstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.
- ⇒ Bei blockierter Antriebsstange (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. Abschnitt „Federvorspannung im Antrieb abbauen“ im Kap. 11.

Vor der Demontage sicherstellen, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Antrieb ist außer Betrieb genommen, vgl. Kap. 10.


#### 11.1 Antrieb demontieren

1. Kupplungsschellen (A26/27) lösen.
2. Kupplungsmutter (9) und Kontermutter (10) des Ventils lösen.
3. **Demontage eines Antriebs mit „Antriebsstange ausfahrend“ und/oder vorgespannten Federn:** Um die Ringmutter (A8) lösen zu können, Ventil mithilfe des Stelldrucks ca. 50 % öffnen.
4. Ringmutter am Ventiloberteil lösen.
5. Stelldruck wieder abstellen.
6. Ringmutter und Antrieb vom Ventil nehmen.
7. Am Ventil Kontermutter und Kupplungsmutter fest verschrauben.

#### 11.2 Federvorspannung im Antrieb abbauen

Am Antriebsgehäuse sind lange Muttern (Spannmuttern) mit langen Schrauben (Spannschrauben) und kurze Muttern mit kurzen Schrauben am Umfang verteilt, die die Deckel des Antriebs miteinander verschrauben.

Die Vorspannung der Federn im Antrieb erfolgt über die verlängerten Spannmuttern und Spannschrauben.



**Bild 31:** Vorgespannte Federn (Prinzipdarstellung)

- |   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| 1 | kurze Schraube | 4 | Spannschraube |
| 2 | Scheibe        | 5 | Spannmutter   |
| 3 | kurze Mutter   |   |               |

Zum Abbau der Federvorspannung im Antrieb wie folgt vorgehen:

1. Die kurzen Schrauben und Muttern an den Deckeln abschrauben und inklusive der Scheiben entfernen.
2. Die langen Spannschrauben und Spannmuttern an den Deckeln abwechselnd und Schritt für Schritt lösen, um die Federvorspannung gleichmäßig abzubauen. Dabei am Schraubenkopf mit einem geeigneten Werkzeug gegenhalten und das Drehmoment an der Mutter aufbringen.

## 12 Reparatur

Wenn der Antrieb nicht mehr regelkonform arbeitet, oder wenn er gar nicht mehr arbeitet, ist er defekt und muss repariert oder ausgetauscht werden.

### **i** Info

Weitere Informationen für die Einsendung von Geräten und der Retouren-Abwicklung sind auf folgender Internetseite zu finden:

► [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com) > SERVICE > After Sales Service

### **!** HINWEIS

#### **Beschädigung des Antriebs durch unsachgemäße Instandsetzung und Reparatur!**

- ⇒ Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nicht selbst durchführen.
- ⇒ Für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten After Sales Service von SAMSON kontaktieren.

### 12.1 Geräte an SAMSON senden

Defekte Geräte können zur Reparatur an SAMSON gesendet werden.

Für die Einsendung von Geräten bzw. Retouren-Abwicklung folgendermaßen vorgehen:

1. Ausnahmeregelung für spezielle Gerätetypen beachten, vgl. Angaben auf ► [www.samson-group.com](http://www.samson-group.com) > SERVICE > After Sales Service > Retouren.
2. Rücksendungen unter Angabe folgender Informationen über [returns-de@samsongroup.com](mailto:returns-de@samsongroup.com) anmelden:
  - Typ
  - Artikelnummer
  - Var.-ID
  - Ursprungsauftrag bzw. Bestellung
  - Ausgefüllte Erklärung zur Kontamination; dieses Formular steht im Internet zur Verfügung: ► [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com) > SERVICE > After Sales Service > Retouren

#### **Nach Prüfung der Anfrage erhalten Sie einen RMA-Schein.**

3. Den RMA-Schein und die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung zur Kontamination außen gut sichtbar am Packstück anbringen.
4. Die Ware an die auf dem RMA-Schein angegebene Lieferadresse senden.

## 13 Entsorgung



SAMSON ist ein in Europa registrierter Hersteller, zuständige Institution

► [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com) > Über SAMSON > Umwelt, Soziales & Unternehmensführung > Material Compliance > Elektroaltgeräte (WEEE)  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 62194439

Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen der REACH-Verordnung finden Sie ggf. auf dem Dokument „Zusatzinformationen zu Ihrer Anfrage/Bestellung“ mit den kaufmännischen Auftragsdokumenten. Dieses Dokument listet in diesen Fällen die SCIP-Nummer, mit der weitere Informationen auf der Internetseite der europäischen Chemikalienagentur ECHA abgerufen werden können, vgl. ► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>.

### **i Info**

*Auf Anfrage stellt SAMSON Recyclingpässe für die Geräte zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich unter Angabe Ihrer Firmenanschrift an [aftersaleservice@samsongroup.com](mailto:aftersaleservice@samsongroup.com).*

### **💡 Tipp**

*Im Rahmen eines Rücknahmekonzepts kann SAMSON auf Kundenwunsch einen Dienstleister mit Zerlegung und Recycling beauftragen.*

- ⇒ Bei der Entsorgung lokale, nationale und internationale Vorschriften beachten.
- ⇒ Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefahrenstoffe nicht dem Hausmüll zuführen.

### 14 Zertifikate

Diese Erklärungen stehen auf den nachfolgenden Seiten zur Verfügung:

- Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die abgedruckten Zertifikate entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die jeweils aktuellsten Zertifikate liegen im Internet unter dem Produkt ab:

- ► [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com) > Produkte > Antriebe > 3271
- ► [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com) > Produkte > Antriebe > 3277

Weitere, optionale Zertifikate stehen auf Anfrage zur Verfügung.



## Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Für folgende Produkte:

### Antriebe Typ 3271 und 3277

Wir, die SAMSON AG, erklären, dass die Antriebe Typ 3271 und 3277 unvollständige Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind und die sicherheitstechnischen Anforderungen nach Anhang I Artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 und 1.3.7 der Richtlinie eingehalten werden. Die speziellen Unterlagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Die Inbetriebnahme der von uns gelieferten Erzeugnisse darf nur erfolgen, wenn vorher festgestellt wurde, dass die Maschinen oder Anlagen, in die die Produkte eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen.

Der Anwender ist verpflichtet, das Erzeugnis den anerkannten Regeln der Technik und der Einbau- und Bedienungsanleitung entsprechend einzubauen und Gefährdungen, die am Antrieb vom Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen können, durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.

Die zulässigen Einsatzgrenzen und Montagehinweise der Geräte ergeben sich aus der Einbau- und Bedienungsanleitung und stehen im Internet unter [www.samson.de](http://www.samson.de) in elektronischer Form zur Verfügung.

Produktbeschreibung Antriebe siehe:

- Antriebe Typ 3271 und 3277: Einbau- und Bedienungsanleitung EB 8310-X

Folgende technischen Normen und/oder Spezifikationen wurden angewandt:


- VCI/VDMA/VGB – Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018
- VCI/VDMA/VGB – Zusatzdokument zum „Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018“, Stand Mai 2018 in Anlehnung an DIN EN ISO 12100:2011-03


Bemerkungen:

- Restgefahren siehe Angaben in der Einbau- und Bedienungsanleitung
- Weiterhin sind die in den Einbau- und Bedienungsanleitungen aufgeführten mitgeltenden Dokumente zu beachten.

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany  
Frankfurt am Main, 01. Oktober 2019

  
Dr. Michael Heß  
Zentralabteilungsleiter  
Product Management & Technical Sales

  
Peter Scheermesser  
Zentralabteilungsleiter  
Produktpflege, Auftragsentwicklung und ETO Ventile  
und Antriebe

### 15 Anhang

#### 15.1 Anzugsmomente, Schmiermittel und Werkzeuge

Vgl. ► AB 0100 für Werkzeuge, Anzugsmomente und Schmiermittel


#### 15.2 Ersatzteile

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 1     | Deckel, oben                     |
| 2     | Deckel, unten                    |
| 4     | Membran                          |
| 5     | Membranteller                    |
| 6     | Lochbandklemme                   |
| 7     | Antriebsstange                   |
| 8     | Ringmutter                       |
| 9     | Sechskantmutter                  |
| 10    | Feder (außen)                    |
| 11    | Feder (innen)                    |
| 12    | Feder (innen)                    |
| 15    | Bundmutter                       |
| 16    | Entlüftung                       |
| 19    | Druckstück an Lochbandklemme (6) |
| 20    | Sechskantschraube                |
| 21    | Sechskantmutter                  |
| 22    | Sechskantschraube (Vorspannung)  |
| 23    | Sechskantmutter (Vorspannung)    |
| 24    | Verschlussstopfen                |
| 25    | Scheibe                          |
| 26/27 | Kupplungsschellen                |
| 28    | Schelle mit Winkel               |
| 29    | Sechskantschraube                |
| 30    | Sechskantmutter                  |
| 32    | Hebelasche (Zubehör)             |
| 40    | Wellendichtring                  |
| 41    | Abstreifer                       |
| 42    | Trockengleitlager                |
| 43    | Sechskantschraube                |
| 49    | Abstreifer <sup>8)</sup>         |
| 50    | obere Antriebsstange             |
| 51    | Kupplung                         |
| 52    | Gewindeflansch                   |
| 54    | Ring                             |
| 55    | Zeiger                           |
| 56    | Sechskantmutter <sup>9)</sup>    |
| 57    | Überwurfmutter                   |
| 58    | Gleitscheibe                     |
| 59    | Rahmen                           |
| 60    | Handrad                          |
| 61    | Spannstift                       |
| 62    | Spannstift                       |
| 63    | Gewindestift                     |
| 64    | Zylinderschraube                 |
| 65    | Sechskantschraube                |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 66   | Sechskantmutter                |
| 67   | Sicherungsring                 |
| 68   | Axial-Nadelkranz               |
| 69   | Stützscheibe                   |
| 70   | Kontermutter                   |
| 73   | Haube                          |
| 74   | Kontermutter                   |
| 75   | oberer Deckel                  |
| 76   | Wellendichtring                |
| 77   | Trockengleitlager              |
| 100  | Typenschild                    |
| 101  | Schild (Vorspannung)           |
| 106  | Kerbnagel                      |
| 160* | Staubschutzmanschette (Option) |

<sup>8)</sup> Nur bei Bestandsgeräten mit Antriebsfläche 240 cm<sup>2</sup>

<sup>9)</sup> Ersetzt Bundmutter (15) bei Ausführung mit Hubbegrenzung oder Handverstellung



**Bild 32:** Antrieb Typ 3271/3277, 240/350/700 cm<sup>2</sup>

### 15.3 Service

Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie bei Auftreten von Funktionsstörungen oder Defekten kann der After Sales Service zur Unterstützung hinzugezogen werden.

#### E-Mail

Der After Sales Service ist über die folgende E-Mail-Adresse erreichbar:  
aftersaleservice@samsongroup.com

#### Adressen der SAMSON AG und deren Tochtergesellschaften

Die Adressen der SAMSON AG und deren Tochtergesellschaften sowie von Vertretungen und Servicestellen stehen in SAMSON-Produktkatalogen zur Verfügung oder im Internet unter ► [www.samson-group.com](http://www.samson-group.com).

#### Notwendige Angaben

Bei Rückfragen und zur Fehlerdiagnose folgende Informationen angeben:

- Auftrags- und Positionsnummer
- Typ, Erzeugnisnummer, Antriebsfläche, Hub, Wirkrichtung und Nennsignalbereich (z. B. 0,2 bis 1 bar) bzw. Arbeitsbereich des Antriebs
- ggf. Typ des angebauten Ventils
- Einbauzeichnung









SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT  
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507  
samson@samsongroup.com · [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com)